

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce:

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

Prosíme o upřesnění technických specifikací svítidel. Ve VV ani v knize svítidel nejsou uvedeny klíčové parametry, jako je příkon (W) a světelný tok (lm).

Bez těchto informací nejsme schopni určit odpovídající typy svítidel a zpracovat relevantní nabídku.

Vysvětlení ZD č. 1:

V rámci dané projektové dokumentace nejsou požadovány konkrétní technické parametry navržených svítidel. Navržená svítidla musí splňovat světelně-technické požadavky dle ČSN EN 12464-1 (vnitřní pracovní prostory), ČSN EN 12464-2 (venkovní pracovní prostory) a ČSN EN 1838 (nouzové osvětlení), zejména požadavky na udržovanou osvětlenost (E_m), rovnoměrnost (U_o), omezení oslnění (UGR) a index podání barev (Ra). Dodavatel je povinen prokázat splnění těchto požadavků světelně-technickým výpočtem (Dialux, Relux nebo ekvivalent), vypracovaným z fotometrických dat použitých svítidel, včetně vyhodnocení všech relevantních parametrů. Ekvivalentní řešení splňující stejné nebo vyšší parametry jsou přípustná.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 12. 2025 do 10:00 hodin.

V Brně, dne 5. 12. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele