

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1

Společnost:	GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Se sídlem:	Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	00022004
Zastoupen:	Jindřichem Krauszem, členem představenstva

Název zakázky:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost – dodávka vzduchotechniky a chlazení“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme Vás o poskytnutí projektové dokumentace ve formátu DWG, abychom mohli provést přesné zaměření a ověření rozměrů

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že projekty dwg jsou chráněny autorskými právy a nejsou tudíž volně dostupné pro potřeby zpracování nabídky do výběrového řízení. Jsou duševním vlastnictvím zpracovatele projektové dokumentace. Předané podklady do výběrového řízení jsou dostatečné pro zpracování ceny tak, aby byly nabídky porovnatelné. Není v zájmu investora, aby se kompletní projektová dokumentace ve formátu dwg rozesílala všem uchazečům o zakázku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Žádáme Vás o upřesnění specifikace panelů, zejména požadované požární odolnosti. Zároveň Vás prosíme o zaslání PBŘ, které potřebujeme pro zpracování souvisejících výpočtů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že celý prostor kuchyně je jeden požární úsek, a proto nejsou na panely kladeny požadavky z hlediska požární odolnosti. Provedení panelů včetně povrchové úpravy musí vycházet z požadavků hygieny ve stravovacím provozu. Únosnost stěnových panelů musí být taková, aby unesly strop boxu, po kterém se bude občas chodit z důvodu servisu výparníků a požárních hlásičů. Požadavky na barevné provedení nejsou, prostor kuchyně není designově exponován.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Žádost o prodloužení lhůty:

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zvážení prodloužení lhůty pro podání nabídky v rámci této akce.

Jedná se o odborně i administrativně náročnou zakázku, která vyžaduje pečlivé zpracování všech podkladů a zajištění souvisejících příloh. Zároveň do aktuální lhůty významně zasahuje období vánočních a novoročních svátků, během kterých je omezen provoz některých institucí, dodavatelů i logistických služeb.

Vzhledem k tomu, že je dle zadávacích podmínek nutné doručit nabídku buď k Vám do firmy do Brna, nebo v listinné podobě poštou, existuje reálné riziko, že v tomto svátečním období nebude možné zaručit včasné a prokazatelné doručení na adresu zadavatele.

O účast v této veřejné zakázce máme opravdu vážný zájem a rádi bychom předložili kvalitně zpracovanou nabídku. Abychom byli schopni splnit všechny požadavky zadávací dokumentace a zároveň zajistit bezpečné doručení nabídky, dovolujeme si zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro podání o minimálně 5–10 dní.

Děkujeme za zvážení naší žádosti.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že je přesvědčen, že lhůta pro vypracování nabídky je dostatečná a není v jeho zájmu termín pro podání nabídky prodlužovat. Podklady pro zpracování nabídky jsou velmi podrobné a srozumitelné.

V Brně, dne 9. 12. 2025

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele