

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 2

Společnost: **GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost**
Se sídlem: Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00022004
Zastoupen: Jindřichem Krauszem, členem představenstva

Název zakázky:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost – dodávka vzduchotechniky a chlazení“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vás žádáme o upřesnění rozměrů (délky a velikosti) mrazicích boxů. Tyto údaje nejsme schopni přesně zjistit z poskytnutých PDF výkresů. Děkujeme za doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že pro zpracování cenových nabídek jsou podklady dostačující. Ve slepém rozpočtu jsou podrobně stanoveny tloušťky panelů a jejich výměra. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci 130 let starého objektu, je možné, že se při realizaci přistoupí k drobné změně rozměrů. Proto jsou pro všechny účastníky výběrového řízení poskytnuty stejné podklady. Půdorysné rozměry se tedy mohou drobně změnit, ale výška je všude stejná. Světlá výška boxů je 2100 mm. Tloušťka podlahy i stropu je 100 mm a plochy jsou ve slepém rozpočtu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Žádáme o poskytnutí Požárně bezpečnostního řešení, které je nezbytné pro zpracování výpočtů zatížení panelů našimi subdodavateli.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel nerozumí, o jaké výpočty zatížení se jedná. Všechny boxy jsou součástí jednoho společného požárního úseku a na jejich konstrukci nejsou kladeny žádné požadavky stran požární odolnosti. Boxy jsou vestavěny do stávající konstrukce a nic nepodepírají. Jedná se o staticky nezávislou samonosnou konstrukci. Na stěnách je pouze vynesena strop boxu. Na něm je výparník, který musí být dostupný pro pochůzku servisního technika. PBŘ máme schválené k dispozici a bude poskytnuto vítězi VŘ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Žádáme Vás o poskytnutí informací k centrálnímu systému pro ovládaní měření a regulace (MaR) a zaslání schématu a podle předem vyspecifikovaných požadavků tohoto projektu. Nebyl poskytnut v PD. Na Základě tohoto žádáme i posun termínu odevzdání nabídky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že vzhledem k časové tísni jsme se rozhodli, že součástí dodávky jednotlivých uchazečů bude pouze měření a regulace příslušející ke strojovněm vzduchotechniky tak, jak je specifikováno ve slepém rozpočtu vzduchotechniky. Účastník navrhne a ocení technické řešení příslušející k navržené technologii strojovny VZT. Tady nejsme schopni specifikovat dodávku podrobně, protože každý výrobce tuto problematiku řeší jinak. Návrh větracích jednotek musí být včetně základního systému měření a regulace s jediným požadavkem, aby na výstupu ze systému byla komunikační karta schopná dálkové správy v protokolu MODBUS. Nadřazenou technologii MaR si pak navrhne a dodá firma, která hotelový systém MaR dodává, servisuje a dohlíží na něj. Tímto se rozsah veřejné soutěže zmenší a zjednoduší. Slepý rozpočet nadřazeného systému MaR se tedy nebude oceňovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

ve VV VZT záložka Rozpočet Ostatní je položka 43 za nás mi přijde jako zdvojená položka - nesedí se soupisem prací a dodávek

43	728111118R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného	m2	338,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	----	-----------	------	------	------	------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že po kontrole rozpočtářem bylo zjištěno, že skutečně došlo ke zdvojení položek a proto byla tato ve VV VZT v záložce Rozpočet Ostatní vynulována.

Zadavatel současně jako přílohu č. 1 tohoto souboru dodatečných informací č. 2 poskytuje upravený výkaz výměr pro VZT. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

ve VV VZT záložka Rozpočet Kuchyň je položka 46/47 - nesedí se soupisem prací a dodávek

46	728111117R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného	m2	590,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	42982139R	Potrubí vzduchotechnické čtyřhranné 3 vrstvy panel, ozn. 1.24	m2	590,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

1. 24 Potrubí ALP:

Potrubí čtyřhranné - vyrobené z třívrstevných panelů o tloušťce 20 mm.

Tzv. potrubí hliníkové s integrální izolací a oboustrannou embosovanou hliníkovou fólií.

Potrubí sání a výfuku vedené ve venkovním prostoru.

Souhrnem: **m2 215**

Prosím o kontrolu VV

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že po kontrole rozpočtářem bylo zjištěno, že skutečně došlo k chybnému přenosu dat. Toto bylo opraveno, správný údaj je v záložce Rozpočtu Kuchyň opraven na m2 215.

Zadavatel současně jako přílohu č. 1 tohoto souboru dodatečných informací č. 2 poskytuje upravený výkaz výměr pro VZT. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Příloha č. 1 Výkaz výměr VZT – změna č. 1

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 8. 1. 2026 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek proběhne dne **8. 1. 2026 v 10:05 hodin**

V Brně, dne

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele