

Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **Lubomír Rek, s.r.o.**
Sídlo: Brněnská 1146/30, 591 01 Ždár nad Sázavou
Zastoupený: Lubomírem Rekem, jednatelem
IČ: 645 11 821

Název zakázky:

„Energetické úspory ve společnosti Lubomír Rek, s.r.o. – výměna výplní otvorů“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V projektové dokumentaci je uveden požadavek na sedmikomorový plastových rám. Lze Vám nabídnout 6-ti komorový profilový systém za předpokladu dodržení koeficientu prostupu tepla celého okna max 0,9 W/m²K? Stanovení počtu komor je dle ÚOHS považován za diskriminační.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel umožňuje, aby dodavatelé nabídli 6-ti komorový profilový systém, a to za předpokladu dodržení všech ostatních parametrů zadání.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V projektové dokumentaci je uveden požadavek na izolační trojsklo $U_g \geq 0,57$ W/m²K. Lze Vám nabídnout izolační trojsklo $U_g = 0,6$ W/m²K za předpokladu dodržení koeficientu prostupu tepla celého okna max 0,9 W/m²K? Rozhodným parametrem je splnění hodnoty součinitele prostupu tepla oknem, který je zadavatelem stanoven na hodnotu $U_w = 0,9$ W/m²K.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel trvá na předmětném požadavku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V projektové dokumentaci je uveden požadavek na koeficient prostupu tepla celých dveří max 0,9 W/m²K. Lze Vám nabídnout vstupní dveře s koeficientem prostupu tepla celých dveří $U_d = 1,1$ W/m²K? Zadavatelem požadovaná hodnota pro vstupní dveře není běžně dosažitelná a norma tuto hodnotu nedoporučuje ani nepožaduje. Jedná se o přehnaný požadavek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel trvá na předmětném řešení.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 18. 9. 2017

Lubomír Rek, s.r.o.
Lubomír Rek, jednatel