

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 6

Společnost:	GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Se sídlem:	Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	00022004
Zastoupen:	Jindřichem Krauszem, členem představenstva

Název zakázky:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost – dodávka vzduchotechniky a chlazení“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dovolujeme si požádat o upřesnění požadavků na technickou kvalifikaci uvedených v čl. 13 zadávací dokumentace. Zakázka je v zadávací dokumentaci vymezena jako zakázka na dodávky a předmět plnění je realizován na základě kupní smlouvy. Tomu odpovídá i vymezení technické kvalifikace formou referencí na dodávku a montáž vzduchotechniky nebo chlazení. Současně je však požadováno doložení minimálně dvou referencí, přičemž každá z nich musí být v hodnotě alespoň 5 000 000 Kč bez DPH, což svou výší neodpovídá obvyklému finančnímu rozsahu zakázky malého rozsahu zadávané v režimu dodávek.

Za účelem jednoznačného výkladu zadávacích podmínek a posouzení přiměřenosti kvalifikačních požadavků si proto dovoluujeme požádat o upřesnění, zda je výše požadovaných referencí stanovena s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky, nebo zadavatel zvažuje úpravu požadavků na technickou kvalifikaci tak, aby odpovídaly charakteru a rozsahu zakázky na dodávky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že požadavky na technickou kvalifikaci byly stanoveny v soulad se zásadou přiměřenosti a analogicky k ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to s ohledem na charakter, technickou náročnost a složitost díla a význam předmětu plnění.

Požadavek na doložení minimálně dvou významných dodávek obdobného charakteru v minimální hodnotě 5 000 000 Kč bez DPH u každé reference nesleduje pouze finanční rozsah zakázky, ale zejména ověření odborných schopností, technické způsobilosti a zkušeností dodavatele s realizací technicky a organizačně srovnatelných plnění, zahrnujících dodávku a montáž vzduchotechniky nebo chlazení. Realizace v 130 let starém historickém objektu vyžaduje dodavatele se zkušenostmi s rozsáhlými systémy. Požadovaná výše referencí je tedy přiměřená rozsahu zakázky a zadavatel ji nebude upravovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve vysvětlení ZD č. 2 Zadavatel uvádí: vzhledem k časové tísní jsme se rozhodli, že součástí dodávky jednotlivých uchazečů bude pouze měření a regulace příslušející ke strojovněm vzduchotechniky tak, jak je specifikováno ve slepém rozpočtu vzduchotechniky. Účastník navrhne a ocení technické řešení příslušející k navržené technologii strojovny VZT. Tady nejsme schopni specifikovat dodávku podrobně, protože každý výrobce tuto problematiku řeší jinak. Návrh větracích jednotek musí být včetně základního systému měření a regulace s jediným požadavkem, aby na výstupu ze systému byla komunikační karta schopná dálkové správy v protokolu MODBUS. Nadřazenou technologii MaR si pak navrhne a dodá firma, která hotelový systém MaR dodává, servisuje a dohlíží na něj. Tímto se rozsah veřejné soutěže zmenší a zjednoduší. Slepý rozpočet nadřazeného systému MaR se tedy nebude oceňovat.

Dovoluujeme si tímto upozornit, že Zadavatel tím zužuje předmět veřejné zakázky, vylučuje část původně implicitně předpokládaného plnění (centrální MaR) a mění odpovědnostní vazby mezi technologiemi.

Může tak zadavatel vysvětlit kdo nese odpovědnost za funkčnost VZT jako celku, kdo odpovídá za integraci lokální MaR do budoucího nadřazeného systému a zda je zajištěna provozuschopnost technologie bez centrálního MaR?

Může zadavatel definovat jakým způsobem bude tato funkčnost ověřena a prokázána ve vztahu na smluvní a platební podmínky, budoucí integraci do centrálního systému a zpracovat tyto skutečnosti do návrhu smluvních vztahů, když v článku VI. smlouvy je uvedeno, že Kupujícím bude cena uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu Smlouvy včetně zajištění plné funkcionality, dle podmínek stanovených v této Smlouvě. Dodavatel nemá, jak zajistit plnou funkcionalitu a neodpovídá za nadřazený MaR.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel potvrzuje, že předmětem dodávky je kompletní a funkční lokální MaR pro každou strojovnu VZT a chlazení.

- Odpovědnost: Dodavatel plně odpovídá za oživení, zaregulování a plnou funkčnost jím dodané technologie (jednotek, chlazení, klapky).
- Integrace: Požadavek na protokol MODBUS zajišťuje budoucí kompatibilitu. Provozuschopnost technologie je zajištěna autonomními řídicími jednotkami, které jsou součástí dodávky jednotlivých systémů.
- Smluvní podmínky: Článek VI. smlouvy se vztahuje na funkčnost dodaného celku (tj. stroje + lokální MaR), nikoliv na nadřazený hotelový systém.

Vzduchotechnická zařízení po celém hotelu vznikala postupně a skládá se od různých výrobců. Každé z nich větrá určitou část hotelu a je samostatné. V rámci těchto prostor si sbírá potřebná data např. O vlhkosti, teplotě nebo provozu jiných technologických celků v daném prostoru. Podle těchto dat potom je činnost vzduchotechnického zařízení ovládána, regulována a řízena a to lokálně. Přesně toto se od dodávky uchazečů očekává, tedy plná funkčnost zařízení.

Nadřazená MaR je zajištěna speciálním softwarem, který umožňuje dohled nad hotelem jako celkem a umožňuje jeho kontrolu, vzdálený dohled a případně i ovládání. Integrace do nadřazeného systému není součástí díla a odpovídá za ní servisní organizace, která tuto technologii navrhla, dodala a servisuje. Jako požadavek na funkčnost tohoto nadřazeného systému bylo pouze stanoveno, že uchazečem navržené a dodané zařízení bude doplněno o komunikační zařízení s protokolem MODBUS.

Zadavatel potvrzuje, že předmětem dodávky je **kompletní a funkční lokální MaR** pro každou strojovnu VZT a chlazení.

- **Odpovědnost:** Dodavatel plně odpovídá za oživení, zaregulování a **plnou funkčnost jím dodané technologie** (jednotek, chlazení, klapky).
- **Integrace:** Požadavek na **protokol MODBUS** zajišťuje budoucí kompatibilitu. Provozoschopnost technologie je zajištěna autonomními řídicími jednotkami, které jsou součástí dodávky jednotlivých systémů.
- **Smluvní podmínky:** Článek VI. smlouvy se vztahuje na funkčnost dodaného celku (tj. stroje + lokální MaR), nikoliv na nadřazený hotelový systém.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo uvedeno, že projektová dokumentace ve formátu DWG nebude poskytnuta z důvodu ochrany autorských práv projektanta.

Rádi bychom upozornili, že bez podkladů ve formátu DWG není možné ověřit rozměry a prostorové vazby, není možné odpovědně koordinovat technické řešení, nelze vyloučit budoucí rozdíly v rozsahu plnění, které by mohly mít vliv na cenu. Žádáme proto o upřesnění, zda zadavatel výslovně přebírá odpovědnost za úplnost a správnost rozměrových údajů v poskytnutých podkladech a zda případné odchylky zjištěné v realizační fázi nepůjdou k tíži dodavatele.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Při tvorbě projektové dokumentace byl prostor kuchyně velmi podrobně zaměřen a rozměry jsou odpovídající. Přesto se jedná o více než 100 let starý objekt. Kde mohou být drobná zakřivení stěn nebo zde může být i narušena přesná rovnoběžnost protilehlých stěn. I tak skutečnost na stavbě odpovídá projektu. Realizace vzduchotechnických potrubí postupuje tak, že se jednotlivé části a celky potrubí vyrobí v dílně a namontují na stavbě. Po dokončení montáže se pak spojovací poslední potrubí zaměří a dovyrobí přímo na míru. Při realizaci potrubí i v nových objektech vždy vzniknou drobné odchylky a ty se pak tímto způsobem eliminují. Proto za tyto nepřesnosti neodpovídá zadavatel nebo projektant.

Zadavatel setrvává na stanovisku, že **formát PDF je pro nacenění dostatečný**.

- Vzhledem k historické povaze objektu jsou veškeré rozměry v PD orientační a **přesné zaměření na místě je standardní součástí montážních prací**.
- Zadavatel nepřebírá absolutní odpovědnost za shodu PD se skutečností na milimetry, proto jsou v soupisu prací uvedeny rezervy (např. 20 % u izolací) a dodavatel je povinen se se stavem staveniště seznámit před montáží.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Požárně bezpečnostní řešení (PBR) a technické požadavky

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 bylo uvedeno, že celý prostor kuchyně tvoří jeden požární úsek a nejsou kladeny požadavky na požární odolnost panelů. Dovolujeme si upozornit, že PBR je standardním závazným podkladem projektové dokumentace a i v rámci jednoho požárního úseku může stanovovat požadavky na reakci materiálů na oheň, omezení z hlediska provozu a údržby a další související podmínky. Žádáme proto o potvrzení, zda: PBR neexistuje, případně zda zadavatel přebírá odpovědnost za to, že navržené řešení panelů bez znalosti PBR bude v souladu s požárně-bezpečnostními předpisy.

Mechanická únosnost a hygienické požadavky

Požadavek na únosnost stěnových panelů je v zadávací dokumentaci popsán obecně („tak, aby unesly strop boxu, po kterém se bude občas chodit“). Žádáme o upřesnění návrhového zatížení (např. v kN/m²), charakteru provozu (servisní pochůznost, osoby, technika), případně potvrzení,

že stanovení těchto parametrů je plně v odpovědnosti zadavatele a nebude předmětem budoucích reklamací. Současně žádáme o specifikaci, z jakých konkrétních hygienických předpisů nebo stanovisek KHS mají požadavky na provedení panelů vycházet.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

PBŘ existuje a je schváleno Hasiči. Nikde v PBŘ nejsou stanoveny zvláštní požadavky na požární odolnost chladicích boxů ani panelů. Proto daná konstrukce musí pouze odpovídat obecně technickým požadavkům na stavební díly a konstrukce, tudíž musí mít jako každý použitý materiál platné prohlášení o shodě. Žádná certifikace z požárních hledisek není požadována.

- PBŘ: Celý prostor kuchyně je definován jako jeden požární úsek, což potvrzuje projektant profese VZT i generální projektant. Z toho důvodu nejsou na panely boxů kladeny specifické nároky na požární odolnost. PBŘ bude vítězi poskytnuto pro účely realizační dokumentace.
- Únosnost: Stropní panely musí mít standardní servisní únosnost umožňující pohyb technika (cca 1,5–2 kN/m²) pro údržbu výparníků a čidel.
- Hygiena: Provedení musí odpovídat vyhlášce č. 137/2004 Sb. a požadavkům na stravovací provozy (např. hygienické lišty, nerez/lakovaný povrch).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V zadávací dokumentaci je jako její součást uveden závazný vzor kupní smlouvy, zatímco v dalších částech dokumentace je opakovaně používána terminologie „realizace“, „realizovat kompletní předmět plnění“, „zajištění plné funkcionality a zprovoznění“, přičemž položkový rozpočet obsahuje položky odpovídající stavebním pracím, montáži a službám.

Vzhledem k dopadu na ocenění položkového rozpočtu tedy žádáme o jednoznačné vyjasnění zda je předmětem zakázky pouze dodávka zařízení (kupní smlouva), nebo zda se jedná o zhotovení díla ve smyslu občanského zákoníku (včetně montáže, realizace a uvedení do provozu).

Za účelem řádného a jednoznačného pochopení rozsahu plnění a odpovědného zpracování nabídky žádáme o vyjasnění, zda má být předmět zakázky realizován v režimu kupní smlouvy, kdy je předmět plnění standardně vymezen specifikací předmětu koupě a cenou za kus či celek, nebo v režimu smlouvy o dílo, kdy je rozsah plnění vymezen výkazem výměr a položkovým rozpočtem.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že předmět zakázky je v zadávací dokumentaci jednoznačně vymezen jako zakázka na dodávky, čemuž odpovídá i zvolený smluvní typ – závazný vzor kupní smlouvy, který tvoří součást zadávací dokumentace. Předmětem plnění je dodávka nové a nepoužité technologie vzduchotechniky a chlazení, včetně její dopravy, instalace, uvedení do provozu a zajištění plné funkčnosti v místě plnění, jak je popsáno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Použití pojmů jako „realizace“, „realizovat kompletní předmět plnění“, případně „zajištění plné funkcionality a zprovoznění“ vyjadřuje požadavek zadavatele na komplexní dodání technologie v provozuschopném stavu, nikoliv změnu charakteru zakázky na zhotovení díla ve smyslu občanského zákoníku. Tyto formulace je nutné vykládat v kontextu dodávky technologického celku, který svou povahou nezbytně zahrnuje také montážní činnosti, drobné související stavební úpravy a služby nutné k řádnému uvedení zařízení do provozu.

Položkový rozpočet proto obsahuje i položky odpovídající montáži, případně omezeným stavebním pracím a službám, které jsou však pouze doplňkové, technicky nezbytné a svým rozsahem nepředstavují samostatné stavební dílo. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí dodávky technologie a jsou zahrnuty do celkové nabídkové ceny za dodání zařízení, včetně jeho zprovoznění.

- Typ smlouvy: Jedná se o dodávku spojenou s montáží a uvedením do provozu. Přestože je zvolena Kupní smlouva (časté u dotačních titulů pro "dodávky"), rozsah prací je jasně definován Soupisy prací a dodávek, které zahrnují montážní materiál, dopravu i zaregulování.
- Staveniště a provoz: Jelikož jde o rekonstrukci za provozu, dodavatel musí počítat s koordinací s investorem a dodržováním hlukových limitů dle pokynů v technické zprávě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Současně si dovoluujeme požádat o úpravu zadávací dokumentace tak, aby návrh smlouvy a podklady pro ocenění byly ve vzájemném souladu a umožňovaly zpracování nabídky za srovnatelných a transparentních podmínek.

Dále je ve smlouvě v článku XI.3. uvedeno, že Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na spolufinancování předmětu Smlouvy z programu nebo v případě, že Kupujícímu bude dotace krácena, a to až do okamžiku odeslání (první dílčí) objednávky.

Může zadavatel vysvětlit o jakou objednávku se jedná, když cena má být uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu Smlouvy?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že ustanovení čl. XI.3 smlouvy je nutné vykládat v kontextu celého smluvního a zadávacího rámce. Přestože je úhrada ceny sjednána až po dodání a převzetí celého předmětu plnění, zahájení samotného plnění je vázáno na písemnou výzvu (objednávku) kupujícího k zahájení realizace.

Zadavatel již v zadávací dokumentaci výslovně uvádí předpokládaný termín zahájení realizace a současně stanoví, že k zahájení plnění bude vybraný dodavatel vyzván písemně, a to minimálně několik dnů před stanoveným termínem. Touto písemnou výzvou se rozumí právě objednávka ve smyslu citovaného ustanovení smlouvy, tj. formální pokyn kupujícího k zahájení plnění předmětu smlouvy.

Smyslem uvedeného ustanovení je ochrana kupujícího v situaci, kdy by před zahájením plnění (tj. před odesláním první výzvy/objednávky k zahájení realizace) nedošlo k přiznání dotace, případně by došlo k jejímu krácení v rozsahu, který by znemožňoval realizaci projektu. Nejedná se tedy o objednávku ve vztahu k úhradě ceny nebo dílčímu fakturačnímu plnění, ale o objednávku jako právní akt, kterým je aktivováno zahájení realizace dodávky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ve smlouvě nejsou také uvedeny informace ohledně staveniště. Může zadavatel blíže specifikovat předání staveniště prodávajícímu, protokol o předání staveniště, určení kdy přechází odpovědnost, kdo zajišťuje přístup, kdo nese rizika na místě, kdo odpovídá za kolize s jinými profesemi.

Dále smlouva neobsahuje ustanovení o režimu prací za provozu, koordinaci s provozem hotelu, mimořádná opatření (hluk, prach).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že předmět smlouvy je vymezen jako dodávka technologie, nikoliv jako stavební dílo. Tomu odpovídá i zvolený smluvní typ kupní smlouvy, která proto nepracuje s pojmem „staveniště“ ani s instituty typickými pro stavební zakázky (předání staveniště, stavební deník apod.).

Místo plnění je ve smlouvě jednoznačně určeno objektem GRANDHOTEL PUPP. Nezbytný přístup do dotčených prostor a potřebná provozní součinnost budou zajištěny Kupujícím v souladu s článkem o součinnosti smluvních stran. Odpovědnost a rizika spojená s dodávkou, montáží a uvedením do provozu nese Prodávající až do okamžiku protokolárního předání a převzetí předmětu plnění.

Realizace bude probíhat v provozovaném objektu, přičemž se předpokládá běžná koordinace činností s provozem hotelu a případně dalšími profesemi tak, aby byl provoz omezen v co nejmenším rozsahu. Povinnosti týkající se bezpečnosti, hluku, prašnosti a ochrany provozu vyplývají z obecně závazných právních předpisů a zásad odborné péče a jsou zahrnuty v rozsahu předmětu plnění i v nabídkové ceně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Součástí smlouvy nejsou garantované parametry ověřené dodavatelem. Navrhujeme doplnění o jejich specifikaci pro jednotlivá dodávaná zařízení a povinnost jejich doložení technickým listem. V projektové dokumentaci (která ve smlouvě není citována) není řečeno, jaké parametry jsou garantované a nabídky tedy nelze srovnat.

Příklad garantovaných parametrů:

- o Vzduchové množství
- o El. příkon (kW) o Rekuperace (%) o Ohřev (kW)
- o Chlazení (kW)
- o Hmotnost (kg)
- o Akustický tlak (dB/A)

Dovolujeme si upozornit, že bez výše uvedených upřesnění může dojít k situaci, kdy nabídky jednotlivých uchazečů nebudou zcela porovnatelné, což může být v rozporu s Pravidly OP TAK a zásadou transparentnosti výběru dodavatele.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel uvádí, že není nutné uvádět technické požadavky do kupní smlouvy explicitně. Je zde jasný odkaz na to, že položkový rozpočet a projektová dokumentace jsou součástí kupní smlouvy. V projektu jsou pak požadavky přesně definované. Projektant VZT části přesně navrhnul zařízení, které odpovídá požadavkům na úsporu energetických nákladů. Jsou v tabulce Soupis zařízení a dodávek. Tady jsou všechny potřebné údaje o spotřebách, výkonech a příkonech a také účinnosti rekuperace. Tyto údaje vychází z projektantem navržených přístrojů, které ale nemůžeme stanovit jako jediné možné. Proto jsou jako orientační a uchazeč při navrhování jím dodávaných přístrojů musí tyto údaje brát do úvahy. Není tedy nutno zadávací řízení komplikovat energetickým auditem, ale je nutno se držet limitu celkové spotřeby navrženého zařízení.

Garantované parametry, které jsou klíčové pro dotační titul (účinnost rekuperace min. 71–72 %, energetická třída motorů), jsou závazně uvedeny v technické zprávě a soupisu prací.

- Uchazeč je povinen tyto parametry dodržet u jakékoliv navržené alternativy zařízení.
- Odborný posudek pro dotaci vychází právě z těchto projektovaných parametrů, které jsou pro uchazeče v PD dostupné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Ve výkazu výměr je v Pokynech pro vyplnění uvedeno, že uchazeč „může měnit položky“. Zadávací dokumentace však nevymezuje, které položky jsou pevně stanoveny zadavatelem a které jsou určeny k dodavatelskému návrhu, ani nestanoví pravidla těchto změn. Takový postup neumožňuje jednotné ocenění předmětu plnění.

Žádáme tímto o jednoznačné vymezení položek, které jsou závazné, a položek, u nichž je umožněn dodavatelský návrh, včetně stanovení jednotné metodiky jejich ocenění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel uvádí, že projektant VZT navrhnul řešení, které odpovídá zadání investora. Vzduchotechnické zařízení pro tak veliký, stavebně a provozně složitý prostor je náročné a vyráběné na míru. Proto jsou v technických zprávách pro VZT i chlazení uvedeny celkové spotřeby a v projektu rozměry prostor, kam se zařízení má instalovat. Toho se uchazeči drží a navrhnou si řešení, které splní požadavky a budou moci garantovat jeho funkčnost a použitelnost.

Pokyn „uchazeč může měnit položky“ je myšlen ve smyslu upřesnění technické specifikace (např. konkrétní typ jednotky jiného výrobce při zachování parametrů), nikoliv ve smyslu změny rozsahu nebo výměr, které jsou závazně stanoveny v opraveném výkazu výměr v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Energetická náročnost systému – stávající a navrhovaný stav

Zadávací dokumentace neobsahuje žádné požadavky na energetickou náročnost systému v navrhovaném stavu, zejména:

výchozí energetickou spotřebu (baseline), požadovanou cílovou spotřebu, měrné ukazatele (např. kWh/rok, kWh/m², účinnost, COP/EER apod.), požadavky na regulaci a optimalizaci provozu odborný posudek zpracovaný energetickým specialistou tak, jak byl přiložen k žádosti o dotaci v posledním platném znění, parametry zařízení ze kterých vychází dotace.

Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky je spolufinancován z dotačních prostředků a k žádosti o dotaci byl zpracován odborný posudek, žádáme o jeho zpřístupnění. Tento posudek zjevně tvoří podklad pro vymezení technického řešení a energetických parametrů projektu. Bez jeho znalosti není možné připravit porovnatelnou nabídku ani ověřit soulad navrženého řešení s dotačními podmínkami.

Bez těchto údajů není možné posoudit energetické přínosy navrženého řešení ani porovnat nabídky z hlediska provozní efektivity.

Žádáme o doplnění závazných energetických a technických parametrů, případně o potvrzení, že energetická náročnost není předmětem hodnocení ani požadavků zadavatele.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel uvádí, že energetická náročnost systému v podobě konkrétních měrných ukazatelů (baseline, cílová spotřeba, kWh/rok, kWh/m², COP/EER apod.) není předmětem zadávacích podmínek ani hodnocení nabídek. Hodnocení nabídek je v souladu se zadávací dokumentací založeno výhradně na nejnižší nabídkové ceně a technické řešení musí splnit pouze závazné technické požadavky stanovené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

Zadavatel dále potvrzuje, že odborný energetický posudek zpracovaný pro účely žádosti o dotaci neslouží jako podklad pro vymezení technických parametrů veřejné zakázky, ale jako dokument určený výhradně pro potřeby dotačního řízení. Z tohoto důvodu není součástí zadávací dokumentace a nebude dodavatelům zpřístupňován.

Zadavatel současně uvádí, že odpovědnost za splnění dotačních podmínek ve vztahu k energetickým přínosům projektu nese zadavatel, nikoliv dodavatel v rámci hodnocení nabídek. Dodavatel je povinen dodat technologii v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a technickými podmínkami; splněním těchto požadavků je považován soulad plnění s dotačními podmínkami za zajištěný.

Zadavatel tímto potvrzuje, že energetická náročnost ani provozní efektivita nejsou samostatným hodnotícím kritériem ani závazným parametrem nad rámec již stanovených technických požadavků.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

S ohledem na rozsah a význam požadovaných upřesnění žádáme rovněž o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby uchazeči mohli na základě doplněných informací připravit kvalifikované a porovnatelné nabídky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Zadavatel uvádí, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Brně, dne

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele