

Ing. Jiří Šejnoha  
INDESING s.r.o.

**Váš dopis:**  
31.7.2017

**Naše č.j.:**  
2208 POS JP 2017

**Vyřizuje:**  
Poštulka/602413279

**Datum:**  
26.8.2017

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Chodníky Dlouhá Loučka” k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (676422/17).
- 2) Stávající kabely společnosti CETIN a.s. vedoucí přes nově budované zpevněné plochy budou vytýčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahлубit. Kabely budou v případě potřeby uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
- 3) Podezdívky budou při souběhu vzdáleny minimálně 0,5m od trasy kabelu společnosti CETIN a.s. Při křížení bude kabel uložen do chráničky.
- 4) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o kontrole předmětného tel. zařízení – obnažených sítí SEK před záhozem potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.
- 5) Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 4, které budou zapracovány do projektové dokumentace a ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádné další připomínky.

S pozdravem

Ing. Josef Poštulka  
Specialista správy a ochrany sítě