

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1

Společnost: **RETRE – prádelna a čistírna, s.r.o.**
Se sídlem: Praha 9, Lipnická 1560, PSČ 198 00 Praha
IČO: 28541049
Zastoupen: Ing. Karlem Řepou, jednatelem

Název zakázky:

„Úspory vody ve společnosti RETRE – prádelna a čistírna, s.r.o. – recyklace odpadních vod - II“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Jaký je režim praní tunelové pračky: z kterého cyklu se bude odebírat voda – je to předpírka? Jaké je množství za čas? Např. 6 m³/10 min (špičky). Jaká je kapacita tunelu – m³/h? Prosíme i o specifikaci špiček“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Uvažovaná voda pro recyklaci bude jen z hlavního praní. Programy jsou v drtivé většině jednolázňové. Programy s předpírkou tvoří asi jen 5% objemu. Špičkový nátok je 5 m³/h.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Má celá technologie pracovat s 80 °C? Budou všechny komponenty z nerez? Cílem je neztratit teplo?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Minimálně 70°C. Teplota odpadní vody u některých programů může být vyšší, proto zařízení musí tyto teploty bez problému snášet. Nerez ano z důvodu hygieny, odolnosti, údržby a životnosti zařízení. Střídání teploty vody i pH. Všechny prací stroje v profesionálním prádelnictví jsou z nerez.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Proč jsou čerpadla navržena na tak velký výkon a filtrační zařízení jen na 3 m³/h?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Je potřeba pokrýt požadavek všech prací strojů při souběhu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„Jaká je odolnost pH komponent – jaký rozsah pH musí technologie zvládnout?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

4,5-11pH

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„Čerpadlo rozvodu filtrátu je specifikováno na 15 m³/h, a jaký je potřebný tlak pro rozvod vody do praček (délka potrubí – ztráty,...)?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

1,8 bar

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

„Co přesně je myšleno funkcí barevné vody? Jedná se například o problematickou část praní červených tkanin? Nebo se jedná obecně o zvýšenou absorpci světla v celém viditelném spektru? Je nějak specifikována hranice?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Filtrační zařízení musí umět odmítnout nežádoucí barevnou vodu z praní barevného prádla na tunelové pračce Kannegiesser. Hrozí obarvení prádla při jejím dalším použití.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

„Proč je čerpadlo navrženo na 18 – 26 m³/h a filtrační zařízení na 3 m³/h?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Již zodpovězeno, potřeba zajistit požadavek souběhu všech pracích strojů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

„Jde o vody pouze z předpírky?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Již zodpovězeno, o vodu z předpírky se nejedná.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

„Je možno využít podzemní kolektor pro veškeré nádrže? Tedy i záchytnou nádrž pro znečištěnou vodu určenou k filtraci.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Ano, využití podzemního kolektoru je možné i pro nádrž na znečištěnou vodu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

„V zadání jsou uvedeny požadavky na průtok rozvodů filtrované vody, jaké jsou požadavky na tlak takto vyčištěné vody?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

1,8 bar

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

„Jsou známy požadavky na kvalitu filtrované vody? Nebo je jediný požadavek filtrace v zadaném rozmezí. Kvalita vody se může výrazně lišit při praní např. z jatek, autodílen,...“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Nezpracováváme a ani do budoucna nezvažujeme praní prádla ze silně znečištěných provozů. Voda musí být zbavena nečistot a vyčištěna optimálně na 75µm, žádné oleje, barva apod.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 (bez dotazu):

Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace zveřejnil přílohu s názvem "Příloha č. 5 Vzor seznamu významných zakázek", přičemž tento dokument mimo jiné obsahoval následující text: "Dodavatel předkládá seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení včetně uvedení **ceny** a doby poskytnutí [...]." Zadavatel konstatuje, že uvedení ceny referenčních zakázek není součástí zadávacích podmínek. Požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů jsou správně uvedeny v textu Zadávací dokumentace, z níž vyplývá, že **účastníci nemají povinnost cenu referenčních zakázek uvést.**

V Brně, dne 13. 1. 2026

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele