

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Benediktinské opatství Rajhrad -
Revitalizace veřejného prostranství II**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

V projektové dokumentaci (technická zpráva, vzorové příčné řezy) je uvedeno: V případě nedostatečné únosnosti podloží je nutno provést úpravu podloží vozovky – sanaci aktivní zóny vozovky v rozsahu dle statické zkoušky (v tl. min. 400 mm drceným kamenivem 0-63 nebo betonovým recyklátem 0-90, resp. v tl. min. 200 mm u komunikací pro pěší). Proč je v zadávacím soupisu prací objektu 2504903 – SO 101 – položka č. 31 – 564860315 vypočítána tloušťka pro sanaci 800 mm? Proč je započítána i 3. vrstva 853,015 m² a 4. vrstva 853,015 m²?

Vysvětlení ZD č. 1:

S ohledem na rozsah prací a s ohledem na požadavek zajištění stability budovaných zpevněných ploch bylo v celém rozsáhlém areálu uvažováno se sanací podloží komunikace v tloušťce 800 mm pod úroveň skladby komunikace. Toto opatření je navrženo pro případné lokální anomálie zhoršené únosnosti podloží. Fakturovat se bude dle skutečně provedených prací.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

Kolik stran má kostka dlažební řezaná žula 6/6/6 šedá řezaných?

Vysvětlení ZD č. 2:

Kostka dlažební řezaná žula 6/6/6 šedá má 6 řezaných stran.

V Brně, dne 11. 3. 2026

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele