



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **Faster CZ spol. s r.o.**
Sídlo: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Miroslavem Ondrou, jednatelem
IČ: 607 22 266

Název zakázky:

„Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. – dodávka UPS, generátorů a trafostanice“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Týká se VŘ pouze technologií nebo i kabeláže a rozvaděčů? Toto není úplně zřejmé ze zadání.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument „*Doplnění požadovaných technických parametrů*“, jehož součástí jsou mimo jiné také požadované informace. Tento předložený dokument použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V zadání se uvádí UPS rozšířitelná do výkonu až 400 kVA. Jaká je tedy požadována hodnota UPS?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument „*Doplnění požadovaných technických parametrů*“, jehož součástí jsou mimo jiné také požadované informace. Tento předložený dokument použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

U UPS se uvádí doba zálohy 5 minut. Je tato doba myšlena při plné výstavbě 400 kVA?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument „*Doplnění požadovaných technických parametrů*“, jehož součástí jsou mimo jiné také požadované informace. Tento předložený dokument použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Jaká je plánovaná životnost baterií?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument „*Doplnění požadovaných technických parametrů*“, jehož součástí jsou mimo jiné také požadované informace. Tento předložený dokument použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Jaké je preferované uložení baterií? Uzavřená skříň nebo otevřený stojan?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument „*Doplnění požadovaných technických parametrů*“, jehož součástí jsou mimo jiné také požadované informace. Tento předložený dokument použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V technické zprávě TZ201715101 REV1 je uvedeno: „*UPS bude v modulárním provedení, tak aby bylo možné UPS rozšiřovat podle potřeb připojených zařízení až do výkonu 400 kVA.*“ a položkovém rozpočtu je uvedeno: „*Modulární UPS 400kVA /5min*“.

Uveďte prosím jaký výkon v kVA má realizován pomocí UPS modulů, které budou osazeny v modulární UPS 400kVA? Například by se mohlo jednat o výkon 120kVA a tomu odpovídající doba zálohování 5 minut.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument „*Doplnění požadovaných technických parametrů*“, jehož



součástí jsou mimo jiné také požadované informace. Tento předložený dokument použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel jako přílohu č. 2 a 3 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje upravené „*Obchodní podmínky Faster CZ - část 1 UPS a generátory a Obchodní podmínky Faster CZ - část 2 Trafostanice*“. Tyto upravené obchodní podmínky pro každou část použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel pouze pro část 1 – „*UPS a generátory*“ ruší požadavky na technickou kvalifikaci uchazeče uvedené v čl. 14 Zadávací dokumentace. Pro tuto část 1 uchazeč nemá povinnost prokazovat splnění technických kvalifikačních předpokladů.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 12. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Přílohy:

Příloha č. 1: Doplnění požadovaných technických parametrů

Příloha č. 2: upravené Obchodní podmínky Faster CZ - část 1 UPS

Příloha č. 3: upravené Obchodní podmínky Faster CZ - část 2 Trafostanice

V Brně, dne 27. 11. 2017

Faster CZ spol. s r.o.
Ing. Miroslav Ondra, jednatel