



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2

Zadavatel: **Faster CZ spol. s r.o.**
Sídlo: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Miroslavem Ondrou, jednatelem
IČ: 607 22 266

Název zakázky:

„Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. – dodávka UPS, generátorů a trafostanice“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosím specifikujte výkon MTG. Požadujete výkon 750kVA PRP nebo 750kVA ESP?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel konstatuje, že pro MTG požaduje výkon 750kVA PRP shodně, jak již bylo uvedeno ve vysvětlení zadávací dokumentace - Souboru dodatečných informací zadavatele č. 1 v příloze č. 1 dokumentu „*Doplnění požadovaných technických parametrů*“.

V Brně, dne 30. 11. 2017

Faster CZ spol. s r.o.
Ing. Miroslav Ondra, jednatel