

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

s názvem

Sociální bydlení SUNRISE evropský nadační fond

Zadavatel:

SUNRISE evropský nadační fond

č.p. 2, 691 71 Diváky

IČ: 04154533



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosím o poskytnutí výpisu prvků klempířských, zámečnických, výplní otvorů apod., aby došlo ke správnému nacenění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Výpis klempířských prvků, oken a dveří tvoří přílohu č. 1 Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 („Příloha č. 1 Výpis klempířských prvků, oken a dveří“).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Prosím o poskytnutí Požárně-bezpečnostního řešení pro správné nacenění, jelikož není z položky zřejmé kolik bude kusů apod. Nejde tedy z poskytnuté PD nacenit. Stejně tak u položky 728- 01 VZT zařízení (digestoře, odvětrání...) je uveden 1 soubor a není tedy možné správně nacenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Požárně-bezpečnostního řešení tvoří přílohu č. 2 Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 („Příloha č. 2 Požárně-bezpečnostní řešení“). U každé kuchyňské linky jsou plánovány recirkulační digestoře (celkem 8ks). Každá koupelna bude mít samostatný odtah radiálním ventilátorem přímo přes fasádu, případně střechu. Tento ventilátor bude ovládán světelným okruhem se zpoždovačem. Ventilátorů je celkem 8ks. Jiná VZT zařízení objekt neobsahuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dále prosím o objasnění položky 95-02 Oprava a úprava povrchových úprav schodiště, vč. úpravy zábradlí - původní schodiště půdy + 2 NP, která je množstvím označena jako 1 komplet, popřípadě o poskytnutí lepšího vysvětlení problematiky, aby opět nedošlo ke špatnému nacenění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Schodiště je stávající, nepoškozené, i do 3.np. Tato položka předpokládá opravy schodišťového prostoru po výstavbě, zapravení otvorů v omítkách, případně opravy poškození způsobených v průběhu výstavby. Položka obsahuje též opravu zábradlí (repasi, obroušení, znovu natření). Zábradlí je dřevěné madlo osazené na konzolách ze stěn.

Přílohy:

Příloha č. 1 Výpis klempířských prvků, oken a dveří

Příloha č. 2 Požárně-bezpečnostní řešení

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 1. 2018 do 13:00.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 30. 01. 2018 v 13:01 hod na adrese Starobrněnská 20, 602 00 Brno.

V Brně, dne 5. 1. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele