

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

s názvem

Sociální bydlení SUNRISE evropský nadační fond

Zadavatel:

SUNRISE evropský nadační fond

č.p. 2, 691 71 Diváky

IČ: 04154533



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27

Prosíme o poskytnutí aktualizovaného soupisu prací znovu, jelikož u položek, které byly přidány nejsou pořadové čísla, tudíž nám nelze rozpočet správně naimportovat do programu a pracovat s ním.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27

Aktualizovaný výkaz výměr je znovu přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 28

Prosíme o poskytnutí výpisu truhlářských prvků, jelikož nelze správně nacenit např. položka kuchyňské linky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28

Dotaz byl již zodpovězen jako Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 v Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 24. 1. 2018, který je dostupný na profilu zadavatele.

Zadavatel požaduje kuchyňskou linku o celkové délce 2400mm včetně samostatného sporáku a horní skříňky o stejném rozměru. Sporák musí být elektrický, s elektrickou troubou a vestavnou recirkulační digestoří. Dřez bude jednoduchý, z nerezů a se stojánkovou baterií. Horní skříňky budou mít dvoukřídlé otevírání a bude pod nimi umístěno světlo. Spodní skříňky budou jednokřídlé. Pod pracovní deskou budou umístěny zásuvky, světlo bude umístěno pod horními skříňkami. Materiál skříněk - DTD + laminát (dekor dřeva/bílý), materiál prac. desky - DTD + laminát (dekor dřeva/kamene).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 29

Prosíme o poskytnutí technické zprávy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29

Technická zpráva je součástí Přílohy č. 5 zadávací dokumentace „Projektová dokumentace“, která je dostupná na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění Souboru zadávací dokumentace č. 6

Účastníci do svých nabídek ocení Výkaz výměr ve znění tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace, pokud účastník do své nabídky použije Výkaz výměr, který nebude v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace, může být nabídka takového účastníka vyloučena.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 2. 2018 do 13:00.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 22. 2. 2018 v 13:01 hod na adrese Starobrněnská 20, 602 00 Brno.

V Brně, dne 5. 2. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele