

PŘÍPOJKA NN - SCHÉMA

PILÍŘ V OPLOCENÍ SD



KABEL AYKY 4x70 - L = 175,0 M

NAPOJENÍ NA
ROZVODNOU
SKŘÍŇ

HLAVNÍ PŘIZEMNĚNÍ

NAPOJENÍ NA PILÍŘ
PRO ROZVOD NN

ROZVADĚČE :
RM1, RM2, PS, RE1

NAPOJENÍ NA STÁV/
ROZVODNOU SKŘÍŇ
VEDENÍ NN

ELEKTROMĚRNÝ ROZVADĚČ BUDE
UMÍSTĚN DO ZDĚNÉHO PILÍŘE.

OVLÁDACÍ PRVKY MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ
PO OTEVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH DVÍŘEK.

VED. PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KOINVEST, s.r.o Demlova 1011 674 01 Třebíč IČO : 255 89 679	
Ing. Blahoslav Kopeček	Tomáš Pešek	Ing. Blahoslav Kopeček		
INVESTOR	Městys Jedovnice		IČO : 255 89 679	
MÍSTO STAVBY	k.ú.Jedovnice, okr. Blansko, kraj Jihomoravský			
AKCE SBĚRNÝ DVŮR ODPADU - JEDOVNICE, STAVBA So.06 - PŘÍPOJKA NN			DATUM	12/2012
			MĚŘÍTKO	
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DPS
DRUH VÝKR.	PŘÍPOJKA NN - SCHÉMA	ZAK. ČÍSLO	ARCH. Č	Č.VÝKRESU F.6.3