

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Sociální bydlení SUNRISE evropský nadační fond

Zadavatel:
SUNRISE evropský nadační fond
č.p. 2, 691 71 Diváky
IČ: 04154533



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33 (bez dotazu)

Zadavatel zjistil drobné nesrovnalosti v příloze č. 1 „Výkaz výměr ve znění Souboru zadávací dokumentace č. 8 - importovatelný“ a v příloze č. 2 „Výkaz výměr ve znění Souboru zadávací dokumentace č. 8 - neimportovatelný“, ačkoliv měly být tyto dokumenty stejné, z důvodu vyloučení jakýchkoliv pochybností se zadavatel rozhodl uveřejnit finální podobu výkaz u výměr, s níže popsanými úpravami ve vztahu k dokumentu „Výkaz výměr ve znění Souboru zadávací dokumentace č. 8 - importovatelný“:

Textová úprava u položky č. 51 v záložce 01 01 Pol

Původní znění: „D+M Přístroj hasící sněhový sáhasící schopností **21:00:00**“

Nové znění: „D+M Přístroj hasící sněhový s hasící schopností **21A**“

Změna parametrů u položky č. 114 v záložce 01 01 Pol

Původní znění: „D+ M vstupní bytové, protipožární, akustické, rozm. **800/1970** mm, bezpečností zárubeň,klika-koule“

Nové znění: „D+M vstupní bytové, protipožární, akustické, rozm. **1000/1970** mm, bezpečností zárubeň, klika-koule, **bezp. zámek**“

Změna parametrů u položky č. 119 v záložce 01 01 Pol

Původní znění: „D+ M protipožární a kouřotěsné dveře do kotelny **1000/1970** mm vč. zárubně“

Nové znění: „D+ M protipožární a kouřotěsné dveře do kotelny **800/1970** mm vč. zárubně“

Dále došlo k odstranění samostatného dílu „96 – Bourání stávajících podlahových krytin v 1NP,, a to v záložkách „Stavba“, „01 01 Rek“ a „01 01 Pol“. Tento díl bude v novém výkazu výměr převeden do samostatné položky č. 56, pod názvem „Bourání stávajících podlahových krytin v 1NP“, s výměrou 146,05 m².

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
56	96 - 04	Bourání stávajících podlahových krytin v 1NP	m2	146,05

Vzhledem k přidání samostatné položky, dojde přiměřeně ke změně číslování položek.

Přílohy:

Příloha č.1 Výkaz výměr ve znění Souboru zadávací dokumentace č. 10

Účastníci do svých nabídek ocení Výkaz výměr ve znění tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace, pokud účastník do své nabídky použije Výkaz výměr, který nebude v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace, může být nabídka takového účastníka vyloučena.

Příloha tohoto souboru vysvětlení je uveřejněna na profilu zadavatele.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 3. 2018 do 12:30.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 2. 3. 2018 v 12:31 hod na adrese Starobrněnská 20, 602 00 Brno.

V Brně, dne 23. 2. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele