



Na základě dotazů k probíhajícímu výběrovému řízení na FVE Ostrava doplňujeme tyto informace:

1. Na instalaci každé FVE je vyřízeno kladné stanovisko (uzavřena smlouva s distribuční společností). Smlouva je v příloze.
2. Pro instalaci panelů se předpokládá samozátěžová nosná konstrukce bez kotvení do střešního pláště (krytinou střechy je fólie s pod ní umístěnou tepelnou izolací).
3. Jsou k dispozici smlouvy o připojení s E.ON a ČEZ? Pokud je, je o ně v současné době požádáno? **SMLOUVY S DISTRIBUTORY JSOU VYŘÍZENY**
4. Chtěli bychom se zúčastnit výběrového řízení na dodávku FVE, bohužel zápasíme se splněním podmínky výstavby alespoň 2 FVE o velikost za cca 0,7 mil Kč. Vzhledem k tomu, že v posledních letech, se v ČR toho moc nestavělo, je možno tuto skutečnost prokázat i stavbami v zahraničí? - ano, je možno reference prokázat stavbami v zahraničí (pozn. Požadavkem je, aby součástí referenční realizace byla dodávka komponent a služeb v rozsahu obdobném jako je předmět VŘ)
5. V rozpočtu je uveden konkrétní rozměr panelu a konkrétní požadavky. Chápu záruky za výkon, od výrobce atd. Je však také uveden konkrétní rozměr panelu. Tím je výběr značně zúžen. Jako realizační firma používáme panely od několika málo výrobců, které jsme si vybrali a máme s nimi dobré zkušenosti a dlouhodobé smlouvy. Podmínky jsem schopen splnit s panelem o rozměru 1665 x 999 mm. Je tato změna přípustná. **ZMĚNA ROZMĚRŮ PANELU JE PŘÍPUSTNÁ**
6. Požadujete „funkce vzdáleného monitoringu jednotlivých panelů a funkce bezpečného vypnutí napětí panelu (do úrovně panelu)“ – řešíme pomocí systému od SolarEdge. Je naše úvaha stejná, jako vaše představa? **JE POŽADOVÁNO SPLNĚNÍ PARAMETRŮ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.**
7. U rozvaděčů požadujeme průmyslové provedení s krytím IP66.

Porta Spes a.s.

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

IČO: 29369886, DIČ: CZ29369886

Bankovní spojení: Unicredit bank a.s., č. ú.: 2110545473/2700

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u

Krajského soudu Brno oddíl B, vložka 6702