
























LEGENDA SVÍTIDEL :

	A49	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ ( IP65) (dle vl. výběru - nabídka 2 x 49W, průmyslové, do vřhka, prachu, EP )	2 x 49 W
	A35	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ ( IP65) (dle vl. výběru - nabídka 2 x 35W, průmyslové, do vřhka, prachu, EP )	2 x 35 W
	B	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ STROPNÍ ( IP20) (dle vl. výběru - nabídka 2 x 35W, ALDP - leštěná Al mřížka, EP )	2 x 35 W
	C	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ STROPNÍ ( IP40) (dle vl. výběru - nabídka 2 x 36W, kryt čtyř prizmatický PS, EP )	2 x 36 W
	E	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ DO PODHLEDU ( IP20) (dle vl. výběru - nabídka 4 x 14W, ALDP - leštěná Al mřížka, EP )	4 x 14 W
	F	SVÍTIDLO LED DO PODHLEDU - LED PANEL (IP40) (dle vl. výběru - nabídka LED PANEL 38W )	38 W
	G	SVÍTIDLO LED PŘÍSAZENÉ STROPNÍ (IP40) (dle vl. výběru - nabídka LED 55W, opálový kryt )	55 W
	H	SVÍTIDLO LED PŘÍSAZENÉ STROPNÍ PRŮMYSLOVÉ (IP65) (dle výběru architektka - do haly - nabídka LED 50W)	50 W
	K1	SVÍTIDLO LED VESTA VNĚ DO SDK nebo MINERÁL. PODHLEDU (IP43) (dle vl. výběru - nabídka LED 21W, pr. 240mm )	21 W
	K2	SVÍTIDLO LED VESTA VNĚ DO SDK nebo MINERÁL. PODHLEDU (IP43) (dle vl. výběru - nabídka LED 28W, pr. 240mm )	28 W
	K3	SVÍTIDLO LED VESTA VNĚ DO SDK nebo MINERÁL. PODHLEDU (IP43) (dle vl. výběru - nabídka LED 40W, pr. 240mm )	40 W
	L1	SVÍTIDLO LED PŘÍSAZENÉ STROPNÍ (IP40) (dle vl. výběru - nabídka LED 15W, pr. 300mm, kryt - PC )	15 W
	L2	SVÍTIDLO LED PŘÍSAZENÉ STROPNÍ (IP40) (dle vl. výběru - nabídka LED 28W, pr. 375mm, kryt - PC )	28 W
	M	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ (IP40) (dle vl. výběru - nabídka 2 x 32W, opálové sklo pr.420mm )	2 x 32 W

 	N	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ (IP40) NOUZOVÉ (dle vl. výběru - nabídka zářivka 1 x 13W, min. doba svícení 1 hod.)	13 W
	R	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ (IP40) (dle vl. výběru - nade dveře - nabídka hal. 1 x 75W)	75 W
	S	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ (IP41, tř. II) (dle vl. výběru - do umývárny nad umyvadlo - nabídka hal. 1 x 75W)	75 W
	T	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ (IP43) (dle vl. výběru - na terasu - nabídka hal. 1 x 75W)	75 W
	V	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ, STROPNÍ (IP43) (dle výběru architektka - ke vstupům - nabídka hal. 1 x 75W)	75 W
	W	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ (IP40) (dle výběru architektka - do haly v recepci - nabídka hal. 1 x 75W)	75 W
		HALOGENOVÝ REFLEKTOR NÁSTĚNNÝ (dle vl. výběru- konzultovat s investorem-projektantem stavby)	300 W
		VÝVOD PRO NÁPOJENÍ SVÍTIDLA (zakončení na svorkovnici - pod kuchyňskou linku - v kuchyňce 4.09)	


VEŠKERÁ SVÍTIDLA JE NUTNO PŘED MONTÁŽÍ KONZULTOVAT S INVESTOREM !

VE VŠECH PROSTORECH JE NUTNO PRO ZVOLENÝ TYP SVÍTIDLA DOLOŽIT VÝPOČET POŽADOVANÉ OSVĚTLENOSTI, ROVNOMĚRNOSTI OSVĚTLENÍ A OSLNĚNÍ DLE ČSN EN 12464-1 (36 0450) !

PODROBNÉ VÝPOČTY UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ S NAVRŽENÝMI SVÍTIDLY JSOU ULOŽENY U PROJEKTANTA ELEKTROINSTALACE.

POKUD JSOU NA VÝKRESECH NEBO V TEXTU UVEDENY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO POKUD JSOU UVEDENI DODAVATELÉ, PAK JDE JEN O STANOVENÍ STANDARDU A MOHOU BÝT POUŽITY I JINÉ, TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ VÝROBKY.

tel. : 566 651 155  
mob.: 777 663 309

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:		ING. MILAN KRUPÍČKA	
<div></div> <div>PROJEKT STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU</div>		PROJEKTANT:		ING. MILAN KRUPÍČKA	
		STAVEBNÍK:		LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, 59101 ŽDĚR NAD SÁZAVOU	
		MÍSTO STAVBY:		ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ULICE JAMSKÁ	
		KRAJ:		VYSOČINA	
NÁZEV AKCE:		VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK, s.r.o.			
OBJEKT:		SO 01, SO 02, SO 03			
PROFES:		SILNOPROUDÉ ROZVODY			
OBSAH:		LEGENDA SVÍTIDEL			
		FORMÁT:		420 x 297	
		DATUM:		X-2015	
		STUPEŇ:		PDS	
		ZAKÁZKA:		152-PS-2015	
		MĚŘÍTKO:			
		REVIZE:		-	
		VÝKRES Č.:		E 4	