



STŘEŠNÍ VÝTOK DN10 SE SVISLÝM ODTOKEM, IZOLAČNÍ SVORKA S KŘÍDL. MATICEM
S EL. OHŘEVEM SE SAMOREGULACÍ (10-30W/230V), SE ZACHYTÝM KOSHEM



ROZMERY OTVORU PRO OSAZENÍ STRESNÍHO VŮLKU: Ø220 mm, PŘÍP. 240x360 mm
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ O 5 mm NIŽE NEŽ
NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPADOVÉ VRSTVY

ZODP. PROJEKTANT		ING. LEOŠ POHANKA	
VYPRACOVAN		ING. Tomáš Dvořák	
KRAJ		VYSOČINA	
MÍSTO STAVBY		Přímýstava zóna Janěská, Zdráv nad Sázkou, parc.č. 5392, 5394/1, 5361	
INVESTOR		LUBOMÍR REK, s.r.o. Brněnská 1146/30, Zdráv nad Sázkou	
AKCE		YVROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o. SO01,SO02,SO03-ZTI + PLYNOVOD	
OBSAH VÝKRESU		FORMÁT 4x44 DATUM 09/2015 STUPEŇ DPS ČÍSLO ZAKÁZKY 136/15	
KANALIZACE-STOUPAČKY		Č. VÝKRESU 07 MĚŘITNO 1:100 Č. PARÉ D	