



POZNÁMKA:

Veškeré potrubí bude opatřeno izolací příslušné dimenze dle vyhl.č.193/2007:

Øpotrubí	Tl. izolace (mm)	Tl. izolace (mm)
	Studená voda	Teplá voda
20	6	20
25	6	20
32	6	30
40	9	30
50	9	30

- Potrubí vedené ve zdi mohou být opatřeny poloviční tl. doporučené izolace.
- Potrubí jsou vedena převážně pod stropem
- Kotvení a vhodné způsoby kompenzace potrubí bude provedeno dle požadavků výrobce.
- Prostupy potrubí budou vyplněny pružnou hmotou
- Prostupy potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny požární upravitkou dle požadavků PBS

číslo místnosti	jméno místnosti
3.01	CHODBA
3.02	KANCELÁŘ
3.03	KANCELÁŘ
3.04	KANCELÁŘ
3.05	WC MUŽI
3.06	WC ŽENY + ÚKLID
3.07	KANCELÁŘ
3.08	KANCELÁŘ
3.09	KANCELÁŘ
3.10	KANCELÁŘ
3.11	KANCELÁŘ
3.12	KANCELÁŘ
3.13	KANCELÁŘ
3.14	KANCELÁŘ
3.15	KANCELÁŘ
3.16	KANCELÁŘ
3.17	SCHODIŠTĚ
3.18	SKLAD

LEGENDA_ZP	
Specifikace, typ a přesné umístění vývodu vody a kanalizace pro ZP budou upřesněny investorem	
U	Umyvadlo střední, keramické, odpad DN40, stojánková baterie
K	Klozet zvláštní, odpad DN100, splachovací instalační stěnový modul
S	Sprchový kout, baterie v. 1150mm od vaničky nebo žlobu
D	Dřez, odpad DN50, v. 550mm, rohové ventily 1/2" v.600mm, rozteč 100mm
VtL	Výleška keramická, boční odpad DN100, splachovací nádržka
Pi	Pisoiř, splachování rodatovou technikou, odpad DN50
H25	Hydrant D25 vč. hydrantové skříně, hadice délky 20m
	průtok Q>0,3 l/s při tlaku 0,2MPa

LEGENDA POTRUBÍ
STUDENÁ VODA – POLYPROPYLEN
TEPLÁ VODA – POLYPROPYLEN
POŽÁRNÍ VODA – POLYPROPYLEN



Hydrant D25 vč. hydrantové skříně 650x650x175, hadice DN25 délky 30m, Q>1,1l/s při tlaku 0,2MPa

ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA
VYPRACOVAL	ING. Tomáš Dvořák	ING. LEOŠ POHANKA
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD ŽDĚR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	Průmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1, 5361	
INVESTOR	LUBOMÍR REK, s.r.o. Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou	
AKCE	VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o. S001-ZTI + PLYNOVOD	
OBSAH VÝKRESU	VODOVOD-PŮDORYS 3.NP	
ING. LEOŠ POHANKA projektové a inženýrské služby Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net		FORMÁT 2x44
DATUM 09/2015		Č. VÝKRESU 11
STUPEŇ DPS		ČÁST DOKUM. D
ČÍSLO ZAKÁZKY 136/15		
MĚŘITKO 1:100		Č. PARÉ