



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **HACO, spol. s r.o.**
Sídlo: Svobody 826/88, Liberec XV - Starý Harcov, 460 15 Liberec
Zastoupený: Ing. Martinem Havlínem, jednatelem
IČ: 61535699

Název zakázky:

„Dodávka průmyslového chladiče pro společnost HACO, spol. s r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Je chladič určený do venkovního prostředí?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ne, chladič není určený do venkovního prostředí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Je chladič určený pro celoroční provoz?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, chladič je určený pro celoroční provoz.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Chladicí médium má být voda nebo směs vody a nemrznoucí směsi (např. etylenglykol) a o jaké koncentraci?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Chladicím médiem je upravená voda.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
Jaký je požadovaný teplotní spád média?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
Požadovaný teplotní spád media je 16/12.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
Je nějaký požadavek na hlučnost chladiče?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
Maximální hlučnost média je 73 dB.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
Mají být potrubní rozvody izolované?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
Ano, potrubní rozvody mají být izolované.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
Jak dlouhé bude potrubí o průměru 75 mm?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
Délku potrubí o průměru 75 mm lze určit z dokumentu, který je jako součást ZD uveřejněný na profilu zadavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
Je součástí dodávky i připojení na stávající elektroinstalaci?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
Ano, součástí dodávky je i připojení na stávající elektroinstalaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
Je součástí dodávky i nějaký základ nebo konstrukce pod chladič? Pokud ano, prosíme o zaslání bližší specifikace.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
Ano, půdorys je zachycen v dokumentu, který je jako součást ZD uveřejněný na profilu zadavatele.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Existuje nějaká prováděcí projektová dokumentace vč. výkazu výměr?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Ne, prováděcí projektová dokumentace vč. výkazu výměr neexistuje.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 11. 2018 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

V Liberci, dne 29. 10. 2018

HACO, spol. s r.o.
Ing. Martin Havlín, jednatel