

Martin Konrát, DiS  
INS spol. s r.o.  
Parkány 413  
547 01 Náchod

**Váš dopis:**  
13. 02. 2018

**Naše č.j.:**  
POS 104/18/Sej

**Vyřizuje:**  
Sejkora J./238465439

**Datum:**  
06. 03. 2018

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: FVE na střeše objektu, Hejtmánkovice, k. ú. Hejtmánkovice**

Vážení,

na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. **530660/18** a předložené situace stavby se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
3. Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
4. Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
5. Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
6. V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Jiří Sejkora  
Specialista správy a ochrany sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
7