



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 4

Zadavatel: **HACO, spol. s r.o.**
Sídlo: Svobody 826/88, Liberec XV - Starý Harcov, 460 15 Liberec
Zastoupený: Ing. Martinem Havlínem, jednatelem
IČ: 61535699

Název zakázky:

„Dodávka průmyslového chladiče pro společnost HACO, spol. s r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Čerstvý vzduch nasávaný chladičem bude nasáván přímo z prostoru výrobní haly nebo nějakým jiným způsobem? Pokud jinak, prosíme o detailní popis a technické řešení přívodu čerstvého (chladičího) vzduchu pro chladič.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Čerstvý vzduch nasávaný chladičem bude nasáván přímo ze skladové haly.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Jaké je maximální množství vzduchu, které je možné využít pro chlazení chilleru (chladiče) z prostoru výrobní haly.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

S ohledem na velikost haly je výkon chladiče a tedy i potřeba chlazení vzduchu tak malá, že není třeba ji prověřovat.

V Liberci, dne 5.11. 2018

HACO, spol. s r.o.
Ing. Martin Havlín, jednatel