

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zpracoval k níže uvedené veřejné zakázce tuto písemnou zprávu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět VZ : stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení:

Předmět veřejné zakázky:

1. Předmětem zakázky je realizace HFVE o instalovaném výkonu 207,76kWp a bateriového pole o nominální kapacitě 40,2kWh, napojení do sítě NN 3x400/230V,50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P784 přes měniče napětí INV1 až INV4 až po kabelové připojení do stávajícího rozvaděče R-HFVE, dále do nového rozvaděče R13 pole 4, umístěném v rozvodně v přízemí průmyslového objektu. Dále napojení hybridních měničů INV5, INV6 a INV7 ve formě BACK-UP. Pro napojení na baterie o nominální kapacitě 40,2kWh a řízení přebytků PLC systémem na základě spotřeby do bateriových banků či tepelného čerpadla, které je připraveno na ochlazování vody v nádržích (chladící voda pro výrobní technologii) při komunikaci v součinnosti se stávajícím PLC chlazení.

b) Druh zadávacího řízení:

c) Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena:

Účastník č. 1:

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Údaje z nabídky:

Kritérium 1: :
Kritérium 2: :

Účastník č. 2:

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Údaje z nabídky:

Kritérium 1:	Nabídková cena bez DPH	:	6 248 365,00 Kč
Kritérium 2:	Doba realizace v kalendářních týdnech	:	10

d) Identifikační údaje účastníka, který byl vyloučen z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jeho vyloučení:

Obchodní firma:	ČEZ Solární, s.r.o.		
Sídlo:	Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec - Liberec X-Františkov		
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
IČ:	27282074	DIČ:	CZ27282074

Při posuzování předložené nabídky zjistila komise nejasnosti a vyzvala účastníka k objasnění a doplnění nabídky. Účastník objasnění, doplnění nabídky v požadované lhůtě učinil. V případě prokázání kvalifikace a opravy délky záruky na konstrukci panelů komise konstatovala, že účastník tímto doplněním, objasněním nabídky splnil zadávací a zákonné podmínky. Avšak komise po prozkoumání objasnění nabídky a doložení dokumentů přizvaným odborným poradcem pro posouzení splnění zadávacích podmínek u střídače (měniče) a PCL hardwaru a softwaru konstatovala : V technické specifikaci uvedl účastník v nabídce pouze název SUN2000-KTL (doslovně) tzn. bez přípon výkonu a datový list přiložil k SUN2000-36KTL, kterému odpovídá i cena 73 502,-Kč bez DPH uvedená v rozpočtu nabídky. Účastník zde nesplnil požadované parametry ve výkonu střídačů (součtu pouze 160kW oproti požadovaným 207,76kW). V rámci objasnění nabídky účastník uvedl nový datový list SUN2000-60KTL-MO, který již splňuje požadavky na výkon, jeho tržní cena však neodpovídá ceně uvedené v rozpočtu. Střídač není primárně určen pro stacionární montáž, jak bylo požadováno, ale pro montáž závěsnou, viz strana 20 příloženého manuálu v rámci objasnění nabídky. Pro stacionární montáž by bylo třeba doplnit nabídku o konzoly které nejsou součástí nabídky. Účastník zde tedy nesplnil požadované parametry na stacionární montáž střídačů. Doložení popisu PLC software včetně náhledu – printscreen podobné aplikace neodpovídá zadávací dokumentaci. Popis a náhledy jsou systémy použité u rodinných domů, tedy elektráren výrazně nižších instalovaných výkonů, ne pro průmyslové instalace. U všech uvedených příkladů jsou systémy s jinými typy střídačů, než účastník nabízí ve své nabídce. Výsledek posouzení: Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že účastník do původní nabídky navrhnul střídače, které nespĺňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a do tabulky navrhované technologie uvedl nepravdivé údaje (nekorespondují s příloženým datovým listem). V odpovědi na dotaz přiložil datový list, který již odpovídá výkonu, ale jedná se o závěsné provedení, které je nutné instalovat na konzoly jež nejsou v nabídce uvedené a nespĺnil tedy kritérium možnosti stacionární montáže. Software pro řízení systému není dostatečně popsán a neodpovídá zadání. Zadavatel proto rozhodl na základě doporučení komise o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

e) Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:Nabídka č.

Obchodní firma:	G - MAR, s.r.o.
Sídlo:	Murgašova 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	36464481

Údaje z nabídky:

Kritérium 1:	Nabídková cena bez DPH	:	8 625 352,00 Kč
Kritérium 2:	Doba realizace v kalendářních týdnech	:	12

Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:

Nabídková cena byla nižší než předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky dle projektové dokumentace stavby. Účastník nacenil ve své nabídce všechny položky výkazu výměr, jednotkové ceny odpovídají obvyklým, reálným cenám stavebních prací a dodávek. Komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této nabídky a zadat jí tomuto účastníkovi.

f) Bude část veřejné zakázky plněna prostřednictvím poddodavatele :

ANO

elektromontážní činnost, revízní činnost, dodavatelská činnost

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Nebylo použito.

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nebylo použito.

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nebylo použito.

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Nebylo zrušeno / nebylo zavedeno

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Podání nabídek bylo umožněno pouze v listinné podobě. Zadavatel nepřijímal nabídky prostřednictvím elektronických prostředků, a to s ohledem na skutečnost, že v moment, kdy bylo předmětné zadávací řízení zahájeno, zákon tuto povinnost nestanovoval.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Nebylo zjištěno.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci:


Nejednalo se o nadlimitní otevřené řízení.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.:

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu

V dne

Za zadavatele



BOPAL

Bopal Czech s.r.o. (2)
Pamětice č.p.66, 679 61 Czech Republic
IČO/ID:292 07 177, DIČ/NIP:CZ292 07 177
www.bopal.eu