





TOPNÝ OKRUH VI. – VZDUCHOTECHNIKA SAL Y 1.NP, 2.NP  
CERPADLOVA NESMESOVANA STANICE  
OBEHOVE CERPADLO  
Q=3,14 kW, M=218 kg/h, dP=3,13 kPa

VZT REKUPERACNI JEDNOTKA – SKOLICI SAL  
NASTRESNI  
INTEGROVANY TEPLYODNI OHRIVAC  
SMESOVACI NAPOJOVACI UZEL

VZT REKUPERACNI JEDNOTKA – MULTIFUNKCNI SAL  
NASTRESNI  
INTEGROVANY TEPLYODNI OHRIVAC  
SMESOVACI NAPOJOVACI UZEL


STRECHA



TOPNÝ OKRUH V. – VZDUCHOTECHNIKA MULTIFUNKCNI SAL  
OBEHOVE CERPADLO  
TROJCESTNY SMESOVAC 25, Kv=10 m³/h  
Q=44,95 kW, M=2581 kg/h, dP=5,13 kPa

VZT REKUPERACNI JEDNOTKA PRO SPOL.MISTNOST  
PARAPETNI  
INTEGROVANY TEPLYODNI OHRIVAC  
SMESOVACI NAPOJOVACI UZEL

VZT REKUPERACNI JEDNOTKA PRO SPOL.MISTNOST  
PODSTROPNI  
INTEGROVANY TEPLYODNI OHRIVAC  
SMESOVACI NAPOJOVACI UZEL



1.NP

2.NP

- PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY 60 C
- ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY 45 C
- ROZVOD PRO VZT Z MEDENEHO POTRUBI
- SPOJE POTRUBI DIFUZNIM PALENIM STIRIBRNOU PAKOU A MEDENYMI FITINKY
- POTRUBI CU BUDE OPATRENO OCHRANOU HADIC.IZOLACI tl.10–25 mm
- VENKOVNI POTRUBI CU BUDE OPATRENO IZOLACI 50 mm A VENKOVNI FOLI tl.1mm
- AO AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
- VK VYPUSTECI KULOvy KOHOUT

Zodpovedný projektant:		Vedoucí projektu:		Vyracovali:	
Ing. Karel Chadima		Ing. Petr Zavadii		Ing. Jaroslav Galaiš	
Kroi:		Misto:		ČKAIT-1200642	
Olomoucký		Přibice, č.p. 84, parc. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4 a 2199/2, k.ú. Přibice		ČKAIT-1200642	
Investor:		Obec Přibice, č.p. 348, 691 24 Přibice		Účel projektu:	
Název stavby:		Přestavba a změna účelu užívání kulturního domu na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem		DPS SOUTĚŽ	
Obsah výkresu:		MONTÁŽNÍ SCHEMA VII. - VZT		Datum:	
				05/2018	
				Číslo archivu/zakázky:	
				62/17-S	
				Verze tisku:	
				V 1.0	
				Formát výkresu:	
				A3	
				Měřitko:	
				Číslo výkresu:	
				D.1.4C-11.	

SPZ DESIGN, s.r.o.  
Miroslav 339/13  
779 00 Olomouc - Holeš  
IČ: 278 31 132  
telefon: 585 130 411  
e-mail: spzdesign@spz.cz  
web: www.spzdesign.cz