TOPNY OKRUH I. – SPOL. MISTNOST, SKOLICI SAL. 1.NP, POSILOVNA 2.NP
CERPADLOVA SMESOVANA STANICE
TROJCESTNY SMESOVAC, OBEHOVE CERPADLO
Q=11,563 kW, M=664 kg/h, dP=8,93 kPa




| | |
|---|---|
| ——— | PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY 60 C |
| – – – | ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY 45 C |
| KK | DVOJITE RAD.UZAVIRATELNE SROUBENI 1/2"x 3/4" + SVORKOVE SROUBENI 16x2 |
| TRV | INTEGROVANY PRIMY RADIATOROVY VENTIL TELESA VK + TERMOSTATICKA KAPALINOVA HLAVICE |
| TRV1 | RADIATOROVY TERMOSTATICKY VENTIL S PONORNOU TRUBKOU + TERMOSTATICKA KAPALINOVA HLAVICE |
| RS | SVORKOVE SROUBENI CU 15x1 |
| KLC | KOUPELNOVA TRUBKOVA OTOPNA TELESA |
| R11VK | OTOPNA TELESA–OCELOVE DESKOVE RADIATORY TYPU VENTIL KOMPAKT INTEGROVANY VENTIL, SPODNI NAPOJENI, NASTENNY DRZAK |
| 0–6 | NASTAVENI PREDREGULACNI CLONY RAD.VENTILU |

ROZVOD PRO OTOPNA TELESA Z MEDENEHO POTRUBI
SPOJE POTRUBI DIFUZNIM PAJENINIM STRIBRNOU PAJKOU A MEDENYMI FITINKY
POTRUBI CU BUDE OPATRENO OCHRANOU HADIC.IZOLACI tl.10–20 mm

| Zodpovědný projektant: | Vedoucí projektu: | Vypracoval: |
|---|---|---|
| Ing. Karel Chadima | Ing. Petr Zavadil | Ing. Jaroslav Galáš ČKAIT-1200642 |
| Kraj: Olomoucký | Místo: Přibice, č.p. 84, parc. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4 a 2199/2, k.ú. Přibice | |

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc – Holice
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

| | |
|---|---|
| Investor: | Obec Přibice, č.p. 348, 691 24 Přibice |
| Název stavby: | **PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM** |
| Obsah výkresu: | MONTÁŽNÍ SCHEMA II. |

| | |
|---|---|
| Účel projektu: | DPS SOUTĚŽ |
| Datum: | 05/2018 |
| Číslo archivní/zakázky: | 62/17-S |
| Verze tisku: | V 1.0 |
| Formát výkresu: | A3 |
| Měřítko: | Číslo výkresu: D.1.4c-06. |