


| | | | |
|---|---|---|---|
| PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY 60,40 C<br>ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY 45,30 C | | | |
| KK | DVOJITE RADIJEKARATELNE SROUBENI 1/2"x 3/4"<br>s SVOBODNE SROUBENI 16x2 | | |
| TRV | INTEGROVANY PRIMY RADIATOROVY VENTIL<br>+ TERMOSTATICKA KAPALNICKA HLAVICE | | |
| TRV1 | RADIATOROVY TERMOSTATICKY VENTIL S PONORNOU TRUBKOU<br>+ TERMOSTATICKA KAPALNICKA HLAVICE | | |
| RS | SVOBODNE SROUBENI CU 15x1 | | |
| R | KOMPLETNI SVOBODNE OTOPNA TELESA | | |
| R11VK | OTOPNA TELESA–OCELOVE DESKOVE RADIATORY TYPU VENTIL KOMPAKT<br>INTEGROVANY VENTIL, SPODNI NAPOJENI, NASTENNY DRZAK | | |
| Lx | DELKA PRIVODU POTRUBNE TOPNE SMYCKY V DANE MISTNOSTI | | |
| Lp | DELKA PRIVODU POTRUBNE TOPNE SMYCKY OD ROZDELOVACE K MISTNOSTI | | |
| Ld | PRIVODNI TOPNE VODY VE SMYCKE, NA TENTO PRIVODNI ZAREGULOVAT SMYCKU | | |
| D–6 | NASTAVENI PREDREGULACNI CLONY RAD.VENTILU<br>ROZVOD PRO OTOPNA TELESA A ROZDELOVACE Z MEDENEHO POTRUBI<br>SPOJE POTRUBI OFUZNIM PAJENIM STRIBRNOU PAJKOU A MEDENYM FITINKY<br>POTRUBI CU BUDE OPATRENO OCHRANOU HADICIZOLACI 0,10–20 mm<br>POTRUBNY SYSTEM<br>KOMPOZITNI S–TERMYSA TRUBKA PEX/Li–ALU–PEX/Li RED 16x2 XC, KYSLIKOVA BARIERA<br>REFLEXNI BARIEROVA FOLIE<br>KLADENI TOPNYCH HADIC BUDE NA PPS IZOLACNI DESKY POMOCI STABILIZACNI PROVYTKY<br>PREDVODY POTRUBI PEX 16x2 PRES DILATACIJKY OPATRIT OCHRANNOU PE TRUBKOU 18/22<br>OBVOD DILATACNICH POSLAMOVYCH CELKU OPATRIT DILATACIJKA S FOLI 8/130 mm<br>KLADENI POSLAMOVYCH HADIC – BUD PARALERNI POKLADKA, NEBO ALTMEANDROVE KLADENI | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: | Vedoucí projektu: | Vypracoval: | SPZ DESIGN, s.r.o.<br>Moravská 359/13<br>779 00 Olomouc - Holice<br>IČ: 278 31 132<br>telefon: 585 150 411<br>e-mail: spz.design@seznam.cz<br>web: www.spzdesign.cz |
| Ing. Karel Chadima | Ing. Petr Zavadil | Ing. Jaroslav Galáš<br>ČKAIT-1200642 | |
| Kraj: Olomoucký | Místo: Přibice, č.p. 84, parc. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4 a 2199/2, k.ú. Přibice | | |
| Investor: | Obec Přibice, č.p. 348, 691 24 Přibice | Účel projektu: | DPS SOUTĚŽ |
| Název stavby: | **PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM** | Datum: | 05/2018 |
| | | Číslo archivní/zakázky: | 62/17-S |
| | | Verze tisku: | V 1.0 |
| | | Formát výkresu: | A0 |
| Obsah výkresu: | PůDORYS 1.NP | Měřítko: 1:65 | Číslo výkresu: D.1.4c-02. |