VENKOVNÍ VZT POTRUBÍ GRAFITOVĚ TEPELNÁ IZOLACE
VENKOVNÍ VZT POTRUBÍ V ZEMI, AL POVRCH SE SKELNOU MŘÍŽKOU
OCHRANA PROTI PTÁKŮM
VENKOVNÍ POVRCHOVÁ OCHRANA IZOLACE – FOLIE
SAMOLEPÍCÍ FOLIE AL+PO/EST/EST 0,1 mm, PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

VZT POTRUBÍ SPIRO ø315
VYVEDENO PO FASÁDĚ K VZT JEDNOTCE NA STŘEŠE

WC 50 m3/h
PISOÁR 25 m3/h
UMÝVADLO 30 m3/h
SPRCHA 100 m3/h

SPIRO ø315
SDK OBKLAD VZT POTRUBÍ
OVLADAČ VZT
MAX.OBSAZENOST 64 OSOB
MIN.DÁVKA 25 m3/h/os
VYKON VZT 1600 m3/h
SDK PODHLED
REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK OBKLADU
REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU
400x100
MAX.OBSAZENOST 20 OSOB
400 m3/h
VZT POTRUBÍ SPIRO JE VOLNÉ VEDENÉ, BEZ OBKLADU
MAX.OBSAZENOST 160 OSOB
MIN.DÁVKA 45 m3/h/os
VYKON VZT 7200 m3/h
SPIRO ø250
MAX.OBSAZENOST 20 OSOB
MIN.DÁVKA 50 m3/h/os
VYKON VZT 1000 m3/h
ø100 NAD STŘECHU
MAX.OBSAZENOST 40 OSOB
MIN.DÁVKA 30 m3/h/os
VYKON VZT 1200 m3/h
WC 50 m3/h
PISOÁR 25 m3/h
UMÝVADLO 30 m3/h
REGULÁTOR OTÁČEK EC-RDB 710
ZDROJOVÝ SPÍNAČ ZS-1
VZT POTRUBÍ SPIRO JE VEDENÉ V PODHLEDU
PVC 200
VEDENO V ZEMI
ZDĚNÝ PILÍŘ S MŘÍŽKOU NAD TERÉNEM
TEPLOTNÍ ODLOŽ
NAKAZOVÉ ODSAVÁNÍ DLE TEPLOTY V MÍSTNOSTI

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Chadima	Vedoucí projektu: Ing. Petr Zavadil	Vypracoval: Ing. Jaroslav Galáš ČKAIT-1200642
Kraj: Olomoucký	Místo: Přibice, č.p. 84, parc. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4 a 2199/2, k.ú. Přibice	

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Hodolany
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

Investor: Obec Přibice, č.p. 348, 691 24 Přibice	Účel projektu: DPS SOUTĚŽ
Název stavby: **PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM**	Datum: 05/2018
	Číslo archivní/zakázky: 62/17-S
	Verze tisku: V 1.0
	Formát výkresu: A0
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP	Měřítko: 1:65
	Číslo výkresu: D.1.4d-02.