



Legenda svítidel 2.np 51h

- LED 205W → EL11 - SV. PRŮMĚRNÉ ZÁVĚSNÉ, AL. PROFIL, PC. DIFUZOR, 205W, 4000K, OPTIKA LED11, 97 (8h)
- LED 205W → EL12 - DITTO EL11, NOUZOVOÝ MODUL (4h)
- LED 33W → EL21 - SV. VYSTAVNÍ 4000, NANOPUZDRA KRYTÍ, LED 33W, 4100lm, 4000K, STUDENÁ BÍLÁ (4h)
- LED 33W → EL22 - DITTO EL21, NOUZOVOÝ MODUL (7h)
- LED 33W → EL31 - SV. PRŮMĚRNÉ, 120mm, LEDKÁ AL. DP. MĚŘEČ, LED 33W, 400lm, 4000K (4h)
- LED 33W → EL51 - SV. PRŮMĚRNÉ, IP4, 120mm, OPALOVÝ PAMA KRYTÍ, LED 33W, 300lm, 4000K (4h)
- LED 33W → EL52 - DITTO EL51, NOUZOVOÝ MODUL (4h)
- LED 33W → EL71 - SV. PRŮMĚRNÉ, IP66, 127mm, OPALOVÝ PC KRYTÍ, LED 33W, 270lm, 4000K (4h)
- LED 33W → EL8 - SV. PRŮMĚRNÉ, IP66, 127mm, OPALOVÝ PC KRYTÍ, LED 40W, 500lm, 4000K (2h)
- LED 33W → EL11 - SV. PRŮMĚRNÉ, IP4, 97 - 375mm, OPALOVÝ PAMA KRYTÍ, LED 27W, 270lm, 4000K (2h)
- LED 33W → EL12 - SV. NOUZOVOÉ NÁSTĚNNÉ, IP66, IV, 300, PŘETOCIBAM (4h)

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PRÁK - 50Hs 400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: samostatný odpojitel od sítě  
CSN 33 2009-4-41 a d. z. 411.4  
CSN 33 2009-4-41 a d. z. 415.1  
CSN 33 2009-4-41 a d. z. 415.2  
CSN 33 2009-4-41 a d. z. 415.2

projednatel: Křivodský Marek	datum: 28.10.2018	STV časová náhrada: 1-10-2018-2018
stupeň PPD: DPS	zakázka: 10-2018	projektová dokumentace: 10-2018
investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 36 Hodonín		projektová dokumentace: 10-2018
architekt: Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně - 2. etapa		formát: 10x44
oblast: Pavilon č.6 Podorys 2.np		základ: 1:50
		výška: 9