



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	Ref. číslo	Osvětlenost E _m	Oslnění UGR _L	Rovnom. U _o	Bar. podání R _a
101	VÝTAH	3,28					
102	SKLAD NÁŘADÍ	9,53	5.36.23	200Lx	25	0,4	80

POZNÁMKA - NN

Napěťová soustava : 3+PE+N ~ 50Hz, AC 400V/TN-C-S
ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 312.2.1

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: Odpojením od zdroje
Proudovým chráničem
Doplňkovým pospojováním

S ohledem na ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl.411.3.3. a čl.415.1 Doplňková ochrana je nutná, aby všechny zásuvkové obvody jejichž proud nepřekračuje 20A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) byly chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Vyjimkou mohou být obvody pro ledničky, mrazničky, jednoznačně určené tg. zařízení a zásuvky pro kancelářskou a výpočetní techniku.

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 nejsou nebezpečné, a jsou dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 tab. NA.4 považovány za normální

Poznámka k instalacím

- při provádění musí být montážní činnost koordinována s projekty ostatních profesí
- při provádění je nutno respektovat projekt požární ochrany
- veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou uzavřeny s požadovanou požární odolností
- prostupy v SDK příčkách budou prováděny dodatečně, při montáži rastru příček je nutno zohlednit polohu prostupů podle koordinačních výkresů profesí a konstrukci zakrývat až po realizaci instalací
- veškeré prostupy instalací budou opatřeny chráničkami s dotěsněním
- veškeré vývody elektroinstalace budou ukončeny zásuvkou nebo připojeny na koncové zařízení !!!
- rozvody vedeny v kabelových žlabech, v lištách, v příčkách, v ochr. chráničkách v podlaze
- kabelové žlaby, kovové stínící přepážky v parapetních kanálech, ocelové pancéřové trubky budou vodivě pospojovány a připojeny zeleno žlutými vodiči CY6 k ekvipotenciálnímu přípojnici
- kabelové rozvody s funkční schopností při požáru budou min. 30cm od ostatních rozvodů
- montáž koncových prvků je podmíněna souhlasem investora, tzn. dodavatel je povinen předložit vzorky jednotlivých prvků ke schválení

Legenda svítidel			
Ozn.	Název	Krytí	Zdroj
A	Svítilno přisazené, 3000 K, nanoprizmatický kryt PMMA, průměr 480mm	IP40	Mid Power LED, 37W, 700mA, 3300lm, 40000hod. Ra 80
B	Svítilno venkovní nástěnné, 3000 K, nanoprizmatický kryt PMMA, průměr 400mm	IP54	Mid Power LED, 29W, 700mA, 2900lm, 40000hod. Ra 80

Legenda přístrojů	
PIR ♂	- Pohybový vypínač 10A/250V na povrchu
⌋	- Zásuvka 250V/16A , v = 1,2m
▲	- Tlačítko nouzového volání
Ⓢ	- Signalizační jednotka
TN	- Napaječ



P-E2-6544

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
ING. STANISLAV BREJCHA	Miroslav KOZUMPLÍK	Ing.Miroslav KOZUMPLÍK
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVÁ NÁMĚSTÍ 53/1, 695 01 HODONÍN		
LOKALITA: U ČERVENÝCH DOMKŮ 40, HODONÍN		
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY		
OBJEKT: D - Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních objektů. D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika - Silnopr. rozvody		
OBSAH: Dispoziční schéma 1.NP		
Projekční Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplík Sumavská 31, 612 54 Brno Tel.: 549131520 / mobil 608666444 E-mail: info@kozumplik.com		DATUM 12/2016
		STUPEŇ DÚR+DSP
		FORMÁT 2xA4
		ZAKÁZKA ČÍSLO PROST 2016-039 / PZK 0-1316-3
		MĚŘÍTKO 1:75
		PROFESE ČÍSLO VÝKRESU
ELEKTRO		D.1.4.4.2