



Vývody z rozváděče RS1

Světelné okruhy	Zásuvkové okruhy	Ostatní okruhy
1 - CYKY-J 3x1,5	Z1 - CYKY-J 3x2,5	
2 - CYKY-J 3x1,5	Z2 - CYKY-J 3x2,5	
	M1 - CYKY-J 5x2,5	

Vývody z rozváděče RS2

Světelné okruhy	Zásuvkové okruhy	Ostatní okruhy
1 - CYKY-J 3x1,5	Z1 - CYKY-J 3x2,5	
	M1 - CYKY-J 5x2,5	

Legenda svítidel

Kniha navržených svítidel:			
Ord.	Název	Krytí	Zdroj
A	LED panel 1250x110mm	IP65	LED, Mid Power LED, 22W, 2200lm, 40000hod, Ra 80
B	LED panel 1250x200mm	IP65	LED, Mid Power LED, 42W, 4200lm, 40000hod, Ra 80
C	LED svítidlo vestavné, hliníkové	IP54	LED, 3W, 160lm, 30000hod, Ra 80

Poznámka

Legenda přístrojů

- V provedení IP44, č. 1
- V provedení IP44, č. 5
- V provedení IP44, 230V, 16A
- V provedení IP44, 400V, 16A, 5-kolík

Napětové soustavy : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S
ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 312.2.1

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: Odpojením od zdroje - NN
Proudovým chráničem
Doplňkovým pospojováním

Vnější vývody : dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou nebezpečné (N)
a zvlášť nebezpečné (ZN). dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

N AA7 AF2 AG2 AH2 AK2 AL2 AO2 AB7 AD2 AD4
ZN

SO.01 ... VÝUKOVÝ ALTÁN

P-E2-7213

1:100 1M 5M 10M

VEDOUČÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLÍK	Miroslav KOZUMPLÍK
		
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, HODONÍN, 695 01	
LOKALITA	Areál ZŠ U Červených domků	
A K C E	Areál ZŠ U Červených domků HODONÍN	

Projekt Znalecká kancelář Miroslav Kozumplík Herspická 813/5, 639 00 Brno mobil 608666444, 602704433 E-mail: info@kozumplik.com	
DATUM	říjen 2018
STUPEŇ	PD pro PROVEDENÍ STAVBY
FORMÁT	6xA4
ZAKÁZKA ČÍSLO	PROST 2018-039 / PZK 0-1485-1
MĚŘÍTKO	1:75
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.7. ELEKTRO	D.1.4.7.2.