

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VÝKRES JE NUTNO UPRAVIT PRO SKUTEČNĚ DODANÉ ZAŘÍZENÍ

ARCHITEKT:	ODP. PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT PROFESE:	VYPRACOVAL:
		Ing. Mir.Kadmožka	Ing. Mir.Kadmožka

KRAJ: Jihomoravský | OBEC: Modřice

INVESTOR: MORAVOSTAV Brno, a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno

stavba: **Recyklační středisko Modřice, Tyršova 310**
Zdroj vody pro skrápění recyklační linky
Modřice, parcela číslo 1203/1

objekt: **Elektroinstalace**

obsah: **Jednopolové schéma RV**

Projektant profese
www.kadmozka.cz
Elektroprojekce
Ing. Miroslav Kadmožka
Strážnická 12, Brno
e-mail : projekce@kadmozka.cz

DATUM	7/2013
FORMÁT	2A4
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZK. Č.	34037
měřítko:	číslo výkresu:
----	D.1.4.6.04