

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce dělené na dvě části zadávané v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

Polyfunkční centrum Přibice

Zadavatel:

Obec Přibice

Přibice 348, 691 24 Přibice

IČ 00600211



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Dobrý den,

z pozice účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku se s dovolením obracíme na Vás.

1. V technické zprávě se uvádí přívod do rozvaděče CYKY 4x70+50, tento kabel jsme, ale nikde nenašli. Jakým způsobem ocenit tuto položku?
2. VV neobsahuje rozvodnice: RH, RH1-6 - ovládání střešních vtoků a RH1-7 - ovládání strop. světél a zářičů.
3. TZ odkazuje větou: "Jímací vedení všech jímacích hřebenových vodičů i jímacích vodičů upevněných na nárožích umístěných na střeše i po obvodu střechy včetně svodů bude provedeno drátem ALMgSi průřez 8mm". Ve výkresu střechy je znázorněn vodič HVI Conduktion. Který vodič tedy použít pro vytvoření ceny?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

1. Zadavatel do výkazu výměr doplnil přívod do rozvaděče CYKY 4x70+50. Upravený Výkaz výměr pro první část je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.
2. Zadavatel do výkazu výměr doplnil rozvodnice: RH, RH1-6 - ovládání střešních vtoků a RH1-7 - ovládání strop. světél a zářičů. Upravený Výkaz výměr pro první část je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.
3. Zadavatel uvádí, že pro vytvoření ceny požaduje užít vodič typ ALMgSi průřez 8mm, jak je uvedeno v technické zprávě.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Prosím o vysvětlení zadávací dokumentace na akci Polyfunkční centrum:

1. Ve skladbě S8 je řešena i parotěsná AL fólie, není ve VV, prosím o doplnění
2. Dále v technické zprávě je: „Samonosné podhledy v místnostech č. 123, 124, 125, 127 a nad schodišti na pódium (122) budou provedeny ve skladbě s odpovídající požární odolností EI 30 ze spodní strany – tzn. nosnou konstrukci budou tvořit zdvojené CW profily v osových vzdálenostech 500 mm, které budou oplášťeny SDK deskami se zvýšenou požární odolností (RED) tl. 15 mm. Součástí skladby bude minerální vlna tl. min. 60 mm“ – prosím o upřesnění zda (kde) se tento podhled nachází ve VV.
3. U akustického podhledu a obkladu stěn je požadavek na mechanickou odolnost proti nárazu, prosím o bližší specifikaci: Jaká tř. nárazu musí být? (s plechem?/bez plechu?)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

1. Parotěsná AL fólie ve skladbě S8 byla doplněna do Výkazu výměr. Upravený Výkaz výměr je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 7
2. Samonosné podhledy v m.č.123,124,125,127 a 122 budou provedeny ve skladbě EI30 - uvedeno v rozpočtu u suchých konstrukcí. Upravený Výkaz výměr je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

3. U akustického podhledu není specifikována nárazová odolnost. Jedná se o polyfunkční sál, který přednostně bude sloužit ke konání kulturně společenských akcí, nepředpokládá se, že by se v sále konaly sportovní aktivity, kterými by mělo dojít k nadměrnému zatížení stěn. Nutnost ztužení konstrukce obkladů stěn se neuplatňuje. Podložením plechem se nerealizuje.

Dodavatelé v rámci své nabídky pro první část veřejné zakázky předloží přílohu č. 1 - Výkaz výměr pro první část ve znění SVZD č. 7. V případě, že dodavatel nepředloží v rámci své nabídky pro první část výkaz výměr pro první část ve znění souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Přílohy:

Příloha č. 1 SVZD č. 7. Příloha č. 1 Výkaz výměr pro první část ve znění SVZD č. 7

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 5. 2019 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 30. 04. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele