

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

Pavilon ZŠ Měnin – stavební práce

Zadavatel:

Obec Měnin

Měnin 34, 664 57 Měnin

IČ 00282090



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pol.P/02: VD Mechanismus pro dálkové ovládání, je tím myšleno EPS?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí, že je tím myšleno EPS. Dveře se při požáru musí otevřít a sloužit pro větrání stejně jako střešní okna P/23.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Pol. P/09: VD v plastu + protipožární odolnost – v plastu nelze, cenit v hliníku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel uvádí, že dodavatel nacení uvedenou položku v hliníku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Pol.P/5-7: Prosklené stěny - Nejsou kóty jednotlivých dílů, ani z půdorysu nelze vyčíst.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v příloze tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 přikládá Výkres Prosklených ploch doplněný o kóty jednotlivých dílů.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Pol.P/5-7: Prosklené stěny - Uvedeno "skla čirá nebo tónovaná barevná", jakou variantu cenit?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel uvádí, že skla jsou dle pohledů čirá nebo opatřena nástríkem v barvě ve vnitřní straně trojskla. Odpovídající varianta je zobrazena v dokumentu, který je přílohou tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Výpis prvků – prosklené plochy. Pokud je plocha ve výkresu zobrazena bez barvy, znamená to, že jde o čirou výplň, pokud je plocha zobrazena červenou barvou, znamená to, že výplň bude opatřena nástríkem v červené barvě.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Pol.P/5-7: Prosklené stěny - ČERVENÉ plochy cenit v červené barvě plná výplň?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel uvádí, že sklo bude opatřeno nástríkem v barvě ve vnitřní straně trojskla. Při výrobě trojskla pro okno se vnitřní strana vnějšího skla opatří barevným nástríkem požadované barvy (vnitřní strana z důvodu ochrany barvy proti mechanickému poškození z venkovní strany).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Chybí zde výkazy výměr k jednotlivým profesím a technická zpráva.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel v příloze tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 přikládá doplněný Výkaz výměr ve znění Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 obsahující výkazy výměr k jednotlivým profesím. Technické zprávy jednotlivých profesí jsou součástí již uveřejněné Přílohy č. 5 Projektová dokumentace.

Dodavatelé v rámci své nabídky veřejné zakázky předloží přílohu č. 2 Výkaz výměr ve znění SVZD č.1. V případě, že dodavatel nepředloží v rámci své nabídky výkaz výměr ve znění souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Přílohy:

Příloha č. 2 Výkaz výměr ve znění SVZD č.1

Výpis prvků – prosklené plochy

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek dle § 99 zákona a vzhledem k tomu, že zmeškal lhůtu pro odeslání vysvětlení zadávací dokumentace, dle § 98 odst. 4 zákona, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny a přiměřeně povaze vysvětlení zadávací dokumentace do 2. 7. 2019 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 07. 06. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele