

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Litovel

náměstí Přemysla Otakara 778

784 01 Litovel

Vaše žádost ze dne, značka:
20.01.2014Naše značka:
001140025Vyřizuje:
Ing. Věra BerkováOlomouc dne:
24.01.2014**Věc: Sokolovna Litovel - Novostavba kuželny a rekonstrukce stávajících šaten****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: parc.č. 887, 737 v k.ú. Litovel
 Stavebník: Město Litovel
 Projektant: Ing. Jan Turek, Zahradní 1138/7, Litovel
 Č. zakázky: 1614 Datum: 09/2013

Předmětem předložené dokumentace je uměna projektu ke stavebnímu povolení. Přístavba kuželny byla posuzována dne 23.7.2013 pod zn. 001120095, kde byl zajištěn bezbariérový přístup do občerstvení kuželny a hlediště kuželny včetně zajištění bezbariérového WC přístupné ze vstupní haly u občerstvení. Bezbariérový přístup ke hrací ploše nebyl zajištěn vzhledem k dispozičnímu řešení drah. Současně předložený projekt řeší bezbariérový přístup ze sokolovny, která má podlaží na úrovni terénu a je zde stávající bezbariérový přístup pro hráče a rovněž i bezbariérová kabina WC. navrhovanými úpravami šaten hráčů dochází k bezbariérovému propojení prostorů sokolovny a šaten s úrovní hrací plochy kuželny.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. požadujeme jednu šatnu pro muže a jednu šatnu pro ženy upravit tak, aby alespoň mohla být použita i pro osobami na vozíku - před skříňkou dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem a zároveň skříňka splňovala dosahovou úroveň osoby na vozíku; dále alespoň jedna sprcha umožňovala užívání osobami pohybově postiženými - sklápěcí sedátko na straně kolmé k baterii, madla apod

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že správná realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Odbor správy občanské sítě
 konzultačních středisek
 odborný konzultant

-001-


Ing. Věra Berková, odborný konzultantAdr. sídliště: Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
777 285 712, berkovavera@seznam.cz