

Eva Štěpařová
úsek investic města
Městský úřad Moravská Třebová
odbor rozvoje města
nám. TGM 32/29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis:

10.1.2018

Naše č.j.:

2501 POS JP 2018

Vyřizuje:

Poštulka/602413279

Datum:

22.1.2018

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Stavební úpravy 5 BJ, Kunčina 223“ k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (772185/17).
- 2) Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanými přípojkami bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
- 3) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- 4) Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
- 5) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o kontrole předmětného tel. zařízení – obnažených sítí SEK před záhozem potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.
- 6) Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 5, které budou zapracovány do projektové dokumentace a ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, souhlasíme s pracemi v ochranném pásmu SEK a nemáme k navrhované stavbě žádné další připomínky.

S pozdravem

Ing. Josef Poštulka
Specialista správy a ochrany sítě