

DETAIL OHŘEVU TUV



LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODOVOD

V1 — STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU STUDENÁ VODY, CIRKULACE, TEPLÁ VODA

P1 — STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU POŽÁRNÍHO

H — HYDRANTOVÝ SYSTÉM D19 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ

KK — KOVOVÝ KULOVÝ KOHOUT

VK — VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

RV — TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL

POTRUBÍ Z PPR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY
OCELOVÉ POTRUBÍ A ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- **K** KLOZET ZÁVĚSNÝ – MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO DVĚ MOŽNOSTI SPLACHOVÁNÍ, WC MÍSA, SEDÁTKO
- **Ki** KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO INVALIDY – MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO DVĚ MOŽNOSTI SPLACHOVÁNÍ, WC MÍSA, SEDÁTKO, 2x MADLO PEVNÉ, 1x MADLO SKLOPNÉ
- **U** UMYVADLO 600mm – S OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- **Ui** UMYVADLO PRO INVALIDY– S OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOVÁ, MÍSTO ŠETŘÍCÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 1x MADLO PEVNÉ
- **P** PISOÁR – S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM, ZADNÍ PŘÍVOD, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
- **Sp** SPRCHA – PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM DN50, BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ SOUPRAVA
- **Sp1** SPRCHA – PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM DN50, BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ SOUPRAVA, SKLOPNÉ SEDÁTKO, 2x MADLO PEVNÉ
- **Sp1** 2x BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ, SPRCHOVÁ SOUPRAVA
- **VL** VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ – MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
- **D** DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- **2D** DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, 2x ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- **M** NAPOJENÍ MYČKY – PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA, ROHOVÝ VENTIL DN15

±0,000 = 203,22 m n.m.

1:50 1 cm = 0,5 m

ZODPOVĚDNÝ	ING. IVO MORAWITZ	Ing. Ivo Morawitz Dubová 642/15, 637 00 Brno tel. 776 177 164, ivo.morawitz@gmail.com
PROJEKTANT	autorizovaná ING. HELENA ZÁMEČNÍKOVÁ ČKAIT 1004226	
AUTOR	ING. IVO MORAWITZ	
SPOLUPRÁCE	-	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380 | +420 605 211 676 | jurak@tjarchitekti.cz	TJ ARCHITEKTI Kounicova 26, 602 00 Brno – Štýřice www.tjarchitekti.cz | info@tjarchitekti.cz	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.	DATUM	05 / 2018
MÍSTO	Kamenná 38, 639 00 Brno – Štýřice, parc.č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186)	FORMÁT	16 x A4
AKCE	**REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY**	Č. ZAK.	1617
		PARÉ	
OBJEKT STUPEŇ	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES	**AXONOMETRIE VODY**	1:50	D.1.4.1.07