SCHÉMA SANACÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘED "REKONSTRUKCÍ SEVERNÍHO KŘÍDLA"
- DOZDÍVKY, ZDIVO Z CP 290/140/65 MM P15 NA CM10
  NOVÉ ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM NA KAPSY (KAŽDÁ 3. VRSTVA)
- VODOROVNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA – INFUZNÍ CLONA
  - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ POMOCÍ SILIKONOVÉ MIKROEMULZE VE FORMĚ KRÉMU
  - VRTY V PRŮMĚRU 16/18 mm, S ROZTEČÍ 100–120 mm, BUDOU PROVEDENY KOLMO DO ZDIVA V ÚROVNI ODKRYTÉ PODLAHY
- SVISLÁ HYDROIZOLACE ZDIVA – SILNOVRSTVÝ, VYSOCE FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVÝ STĚRKOVÝ SYSTÉM, V. CCA 350 mm
  - HLOUBKOVÁ MINERALIZACE PODKLADU
  - 2x BITUMENOVÁ STĚRKA
  - ŽIVIČNÁ EMULZE ZUŠLECHTĚNÁ DISPERZÍ PLASTU SE SPECIÁLNÍMI PLNIVY, BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL, ODOLNÁ VŮČI AGRESIVNÍM VODÁM, ŘASÁM, PLÍSNÍM A POSYPOVÉ SOLI, V TL. 4 mm

SCHÉMA NAPOJENÍ HYDROIZOLACÍ



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!

- INJEKTÁŽ BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM NA SILIKONOVÉ BÁZI
- OMÍTKU KOLEM ROVINY VRTŮ JE NUTNO ODSTRANIT, BUDE OVĚŘENA TLOUŠŤKA ZDIVA
- ROVINA VRTŮ BUDE ZVOLENA NAD TERÉNEM, V ROVINĚ PODLAHY VE SPÁŘE ZDIVA
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ VRTŮ JE 120 mm! TUTO ROZTEČ JE NAPROSTO NEZBYTNÉ DODRŽET!
- HLOUBKA VRTU CCA –20 mm CELKOVÉ TLOUŠŤKY ZDIVA, PŘED NAPLNĚNÍM JE NUTNO VRT VYČISTIT OD PRACHU A SPÁRY OČISTIT DRÁTĚNÝM KARTÁČEM

- INJEKTOVANÉ ZDIVO BUDE OPATŘENO SANAČNÍM OMÍTKOVÝM SYSTÉMEM CERTIFIKOVANÝM DLE SMĚRNICE WTA
  - SANAČNÍ OMÍTKOVÝ PODHOZ (VYROVNÁNÍ RŮZNÝCH NASÁKAVOSTÍ PODKLADU, ADHEZNÍ MŮSTEK PRO HUTNÉ A MÁLO NASÁKAVÉ PODKLADY) S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI SÍRANŮM, ZRNO ≤ 3,3 mm, PRŮNIK VODY H > 5 m, PEVNOST V TLAKU CS IV, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1
  - SANAČNÍ OMÍTKA S POJIVEM S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI SÍRANŮM A NÍZKÝM OBSAHEM ALKÁLIÍ, PODPORUJÍCÍ VYSYCHÁNÍ, VELKÝ AKTIVNÍ OBJEM PÓRI PEVNOST V TLAKU CS II, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1, BARVA STAROBÍLÁ
  - SANAČNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VODOODPUDIVÁ, VYSOCE PRODYŠNÁ (sd < 0,5 m), ZRNITOST ≤ 0,5 mm, PEVNOST V TLAKU CS I

±0,000 = 203,22 m n.m.

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 IČ: 050 75 718	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		
VYPRACOVAL	ING. ZDEŇKA DOHNALOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		
STAVEBNÍK: HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.		FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba		DATUM	KVĚTEN 2019
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	A1717/2
		SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA SANACÍ		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.1.06