Prostorové podmínky pro umístění náhradního zdroje:

ŘEZ B:



ŘEZ A:



PŮDORYS:



ROZVODNÁ SOUSTAVA NN: 3 NPE AC 400 V / TN – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM (ČSN 33 2000–4–4.1 ed.2)
– ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, POLOHOU, ZÁBRANOU
– OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ): OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
– DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE, DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY: URČUJE PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ (SOUČÁST PD STAVBY)

±0,000 = 203,22 Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o.
Zachova 6
IČ: 050 75 718

STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba	DATUM	červen 2019
	STUPEŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
	SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –		
NÁZEV VÝKRESU: Prostorové podmínky pro umístění DA	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.2.19