

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dle našich informací od výrobců okna například výšky 2850, 3500 mm nelze běžně vyrobit bez členění. Dřevěné hranoly to systémově neumožňují. Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, vzniká konflikt mezi požadavky na okna a možností výroby. Skla mají být ve výplních kalená nebo bezpečnostní?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Veškeré navržené rozměry oken byly v průběhu zpracování dokumentace konzultovány s výrobcí. Výrobky 6/O a 7/O (celková výška 3500mm) budou členěny tak jak je to zakresleno na výkrese pohledů - D.1.1.2.2.14 pohled severní (tzn. 2450mm+1050mm). Posouzení statiky okenního křídla je nicméně součástí dodavatelské dokumentace, včetně návrhu konstrukce zasklení. Pokud se v průběhu zpracování dodavatelské dokumentace prokáže, že i při využití všech konstrukčních možností systému, je nutné okno členit, bude vhodné členění ve spolupráci s AD doplněno. Skla výplní otvorů musí splnit minimální „třídu bezpečnosti podle ČSN EN 12600“: 2B2, jak je uvedeno v technické zprávě D.1.1. na str.14. Konstrukce zasklení je předmětem dodavatelské dokumentace – nicméně předpokládá se vrstvené bezpečnostní sklo (VSG).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Prosíme o vysvětlení mínusových položek ve výkaze výměr 1. fáze_sev.kridlo_VV_sloucene v části elektroinstalací. Z jakého důvodu jsou tyto položky mínusové?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Předmětné mínusové položky představují položky vyjmuté z 1.etapy a dodávané v rámci 2. etapy. V 2. etapě jsou položky obsaženy v běžném rozpočtu i projektu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V zadávací dokumentaci v bodě 17.2 g) je napsáno, že zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala návrh plánu organizace výstavby a opatření z hlediska BOZP. Vzhledem k tomu, že jinde v zadávacím dokumentu o těchto není zmínka, jsou tedy tyto dokumenty pro uchazeče povinnou nebo pouze doporučenou částí nabídky?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jedná se povinnou obsahovou náležitost nabídky účastníka. Doporučení zadavatele, uvedené v bodě 17.2. zadávací dokumentace, se netýká obsahových náležitostí nabídky, nýbrž pořadí těchto dokumentů. Účastník tak předloží v rámci své nabídky veškeré dokumenty vyjmenované v bodě 17.2. zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve výkaze výměr 4. faze_venkovní úpravy-dvůr_VV_sloucene jsou položky č. 42 ZTI venkovní rozvody, viz samostatný rozpočet a 43 EL venkovní rozvody, viz samostatný rozpočet. Tyto podrobné rozpočty ale ve výkaze chybí. Žádáme o jejich doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 6. 9. 2019 do 10:00 hodin**

V Brně, dne 13. 8. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele