

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu se uvádí elektromotorický zámek, ale v půdorysech je označení elektrickomechanický zámek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zámek bude elektromechanický. Zadavatel jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Další nesrovnalost je u interkomu. Technická zpráva uvádí video telefon, zatím co výkaz pouze audio. (dokonce se liší počty).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dle názoru zadavatele se nejedná o rozpor mezi uvedenými dokumenty. V technické zprávě je uvedeno: „Navrhujeme instalovat IP systém. Všechny interkomy bez videa, s minimálně 6 tlačítky.“

V Brně, dne 21. 8. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele