

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o podrobnější informace k chladicímu boxu pro zemřelé:

Jedná se o box pro těla v rakvích nebo bez rakví ?

Kde bude box umístěn pokud bude ve větraném prostoru tak lze použít stěnovou blokovou jednotku, pokud ne tak vnější kondenzační jednotka může být kdekoliv jinde popřípadě venku, ale podle toho bude i jiná cena.

Dle odkazu ve výpisu výrobků má být v 1PP, v půdoryse jsme ale nenašli.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o box pro těla v bez rakve. Box bude umístěn v místnosti s nuceným větráním. Technicky jednodušší bude, pokud by byla použita stěnová jednotka (bez venkovní jednotky).

Box bude umístěn jako vestavba v místnosti 0.05.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dveře T-1/16

liší se počet kusů ve výpisu výrobků a výkazu výměr

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dveře T1/16 nebudou osazeny, ve výkazu výměr změněno na 0 ks. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dveře 1a/T

liší se hodnota požární odolnosti ve výkazu výměr a výpisu výrobků

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Požadovaná odolnost prvku je EI45DP3-SmC3, jak je uvedeno ve výpisu prvků a v PBŘ. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Dveře 5/T

liší se hodnota požární odolnosti ve výkazu výměr a výpisu výrobků

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Požadovaná odolnost prvku dle PBŘ je EW 30 DP1, jak je uvedeno ve výpisu prvků a v PBŘ. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 6. 9. 2019 do 11:00 hodin.**

V Brně, dne 27. 8. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele