

LEGENDA

VÝPINAČ ŘÍZENÍ Č.1
VÝPINAČ ŘÍZENÍ Č.6
VÝPINAČ ŘÍZENÍ Č.7

LED SVÍTLIDLO TYPU A (Z – ZÁVĚŠENÉ), IP65, 180W
LED SVÍTLIDLO TYPU B (Z – ZÁVĚŠENÉ), IP65, 108W
LED SVÍTLIDLO TYPU C (Z – ZÁVĚŠENÉ), IP65, 22W
LED SVÍTLIDLO TYPU D (Z – ZÁVĚŠENÉ), IP65, 42W

ROZVÁDĚČ

— VÍCE KABELŮ VE SPOLÉHNĚ STÁVAJÍCÍ TRASE
— SAMOSTATNÝ NOVÝ KABEL


POZNÁMKY

1. KABELY BUDOU VEDENY V HLAVNÍ STÁVAJÍCÍ TRASE
2. JEDNOTLIVÉ KABELY BUDOU VEDENY V TUHÝCH TRUBKÁCH PVC
3. LED SVÍTLIDLA VE VÝROBNÍ HALE 1 A VÝROBNÍ HALE 2 BUDOU ZÁVĚŠENA DLE VÝKRESU (OKRUH 1,2,3,4,5)
4. LED SVÍTLIDLA VE VÝROBNÍ HALE BUDOU ZÁVĚŠENA NA STÁVAJÍCÍ MÍSTA (OKRUH 6,7,8)

ROZPOČETNÍ SOUSTAVA
3/FEN AC, 400/230V, 50Hz, TN – C

OCHRANA PŘED PŘÍMÝM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 a 412

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
– A1 Základní izolace svých částí
– A2 Ochrana předměty nebo ležky
411.3 Ochrana při poruše
– 411.3.1 Ochrana uzemněním a ochranné pospojování
– 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
– 415.1 Doplnková ochrana proudovým chráničem
– 415.2 Doplnková ochrana doplňující ochranným pospojováním



Ing. MARTIN DUFKA			Hlavní 43 687 25, Hluk tel: 572 579 646	
Vypracoval: Ing. Martin Dufka		Obec: Hluk	Kraj: Zlínský	
Investor: Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.				
Stavba: Průmyslový areál Očenášek - Mikulka, umělé osvětlení budov A+B, C			Počet A4:	4
			Datum:	01/2016
			Stupeň:	DPS
			Zak. čís.:	
Obsah: PŮDORYS ROZMÍSTĚNÍ SVÍTEL BUDOVA A+B			Arch. čís.:	
			Měřítko: 1:200	B2.1.