



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 5

Společnost: **Očenášek - Mikulka spol. s r.o.**
Se sídlem: Za Olomouckou ulicí 4421, 796 01 Prostějov
IČO: 26971305
Statutární zástupce: Petr Očenášek, jednatel

Název zakázky:

„Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. – dodávka FVE a LED osvětlení“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr je uveden střídač o výkonu 27,6 kW, v technických podmínkách je uveden střídač o výkonu 30 kW. Prosím o upřesnění, jaký požadujete výkon střídače.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel konstatuje, že se jedná o rozdílné veličiny. Ve zmíněném dokumentu „Technické podmínky“ jde o zdánlivý výkon na straně AC 30 000VA (30kVA).

V Brně, dne 12. 9. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Zástupce zadavatele