

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 1:

Kde bude prostor pro zařízení staveniště? Je třeba prostor o minimálním rozměru 20 x 10m (stavební buňka, kontejner, technika)

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zařízení staveniště (ZS) projekt neřeší – investor poskytne dodavateli prostor pod nájezdovou rampou zastřešení s možností připojení na el. energii.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 2:

Bude k dispozici připojení na el. energii na jednotlivých nástupištích, nebo alespoň v areálu nádraží? Bude potřeba připojení min. 400V a 32 A.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Investor dodavateli umožní připojení ze zastřešení, kde jsou instalovány po jeho obvodu zásuvky 400 V. konkrétní možnosti připojení dodavatel dohodne s investorem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 3:

Poskytnutí vody pro otryskání – prosíme o informaci, kterou z níže uvedených variant zvolit:

Var. A – na každém nástupišti je možné se připojit na hydrant s pitnou vodou a využít pitnou vodu přes vodoměr přímo do tryskačního zařízení

Var. B – připojit se na hlavní hydrant v oblasti ÚAN a tahat od něj hadice k jednotlivým nástupišťům

Var. C – z hlavního hydrantu s pitnou vodou naplnit naši nádrž a z té pak poskytovat vodu pro tryskání

Var. D – dovezeme si vlastní nádrž na vodu se zajištěním vlastního doplňování pitné vody pro tryskání

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Poskytnutí vody pro tryskání - lze realizovat var. B, C i D. Var. B – připojení v odbavovací budově ÚAN Zvonařka 2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 4:

V Technické zprávě (bod 4.2. Postup prací – bod 8) se uvažuje s tmelením. Nikde není uveden rozsah. Je tmelení součástí plnění zhotovitele? Pokud ano, můžete ho doplnit do výkazu výměr?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Rozsah případného tmelení ani jeho potřebu není možné určit předem. V konstrukci se takováto místa systematicky nevyskytují, bude se případně jednat o lokální defekty nepatrného rozsahu, které odhalí až tryskání konstrukce.

Pokud takové práce nastanou a nebudou nepatrného rozsahu, budou řešeny po dohodě smluvních stran.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 5:

V dokumentu Obchodní podmínky – návrh SoD je v bodě XIV. uvedena požadovaná záruka na protikorozi ochranu 15let. S ohledem na zvolené nátěrové systémy je nereálné poskytnout takovouto záruku. Pravděpodobně došlo k záměně pojmů záruka a životnost. Je reálné poskytnout maximální záruku na protikorozi ochranu 5 let. Můžete změnit obchodní podmínky?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Projekt požaduje životnost protikorozi opatření 15-20 let. Proto je v Obchodních podmínkách uvedena záruka na protikorozi opatření 15 roků. Zadavatel trvá na původním znění obchodních podmínek.

V Brně, dne 15. 7. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Zástupce zadavatele