LEGENDA OSVĚTLENÍ

110.L1
1,1

Svítidlo LED včetně bílé RAL9002 závěsné konstrukce, hliníkový korpus bílý RAL9002, přímo/nepřímá vyzařovací charakteristika cca 2400/5200lm, 5000K, Ra>80, životnost L80 100000hodin, dvě DALI adresy, 230V, IP66, montážní výška 5,3m napájeno z rozvaděče RPVH v objektu SO01.2-VÝPRAVNÍ HALA

- číslo okruhu napájení a fázového vodiče
- označení linky DALI řízení svítidla (max. 64 adres na linku)

POZNÁMKA: silové napájení veškeré elektroinstalace bude z nového rozvaděče RPVH, DALI komunikace bude svedena do RACKu - oba umístěny v objektu SO01.2-VÝPRAVNÍ HALA

LEGENDA KABELOVÝCH NOSIČŮ, TRAS

200/60 s.h.7,1m — Kabelový žlab z plného (neděrovaného) plechu, ukotvený na konstrukci střechy, žárový pozink, šířky 200mm, výšky 60mm, víko, závěs po 3m, spodní hrana žlabu ve výšce +7,1m.

400/60 s.h.7,1m — Kabelový žlab z plného (neděrovaného) plechu, ukotvený na konstrukci střechy, žárový pozink, šířky 400mm, výšky 60mm, víko, závěs po 3m, spodní hrana žlabu ve výšce +7,1m.

Stoupací kabelový žebřík s víkem ze všech stran, včetně úchytů ke kulatému sloupu, žárový pozink, šířky 500mm, výšky 100mm, závěs po 1m.

Podzemní kabelové vedení k rozvaděči RPVH.

Soustava napětí:
3+PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C - hlavní napájecí rozvody
3+N+PE AC 50Hz, 400/230V, TN-S - rozvody za novými podružnými rozváděči

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
Základní ochrana před dotykem živých částí dle čl. 411.1
čl. 411.1 izolací, kryty, přepážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení od zdroje
Doplňková ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)
čl. 411.3.3 proudovým chráničem

Nedílnou součástí projektu je technická zpráva !

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	INVESTOR: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
K4 a.s. Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz	ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 227/4, Trnitá, 602 00 Brno	
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 227/4, Trnitá, 602 00 Brno	
	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: EL4ING s.r.o. Mlýnská 543 768 61 Bystřice pod Hostýnem +420 607 035 424 projekce@el4ing.cz	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:	MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	Ing. Roman Havláča
MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA	ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Ondřej Švancara
	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. arch. Pavel Štěstecký
	PROJEKTANT: DESIGNER:	Antonín Ludík
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1284	ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 01.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - NÁDRAŽNÍ BUDOVA	DATUM: DATE:	29. 6. 2018
	MĚŘÍTKO: SCALE:	1:100
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
	KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.4.4
OBSAH: CONTENT: PŮDORYS 1. NP OSVĚTLENÍ	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	REVIZE: REVISION: 1284_05_11_05_00