

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace ÚAN Zvonařka – zhotovitel stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz týkající se položky níže.

48	x007	Oprava přípojek UV bezvýkopovou tehnoologií	m	182,30000	0,00
----	------	---	---	-----------	------

V dokumentaci není upřesněno, **jakou DN** má opravované potrubí. Ve výkresu ani TZ jsme nic nenašli ohledně DN potrubí. Dále je nutné **znát počet přípojek, napojených do sanovaného potrubí**. Také není tento počet nikde specifikován. Lze poskytnout situaci tohoto potrubí? Kvůli zlomům, popřípadě výkres? Výkres s označením 1284 03 04 01-04 08 **nebyl nalezen**, kde je potrubí odměřováno. Dále je nutné znát dimenzi šachty.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o opravu napojení stávající kanalizace v místě realizace výměny vpustí (UV). Celkem jde o opravu napojení 26 kusů vpustí: 15 ks pol. 45 a 11 ks pol. 81. Dle podkladů ke stávající DK se jedná o přípojky DN 200 – více viz. detaily A a B ve výkresu 1284_05_04_08_01. Výměra jednotlivých přípojek je stanovena jako maximální předpokládaná až k nejbližší šachtě kanalizace.

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze:

$4,50*3+11,5+11+3+11,8+11,2+3,2+4,6+5,1+7,1+5,7+7,1+4,7+5,1+12,9+11,7+3,2+3,3+12,9+11,1+4,8+4,8+7,3+5,7$

V Brně, dne 24. 10. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele