

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace ÚAN Zvonařka – zhotovitel stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o doplnění zadávací projektové dokumentace o:

- Geodetické zaměření území
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Hydrogeologický průzkum
- Korozní průzkum
- Zprávu o provedení sond do stávajících komunikací
- PBŘ SO01.1 Nádražní budova vč.výkresů PBŘ
- Výkresovou část PBŘ SO01.2, SO01.3 (v zadávací projektové dokumentaci je pouze technická zpráva PBŘ)
- Dokladovou část tj. vyjádření dotčených orgánů vč. stavebního povolení

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 Odborný korozní posudek a Inženýrskogeologický, hydrogeologický, základní korozní a radonový průzkum.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V TZ je uvedeno, že v podloží nesmí zůstat nevhodné zeminy a zdravotně závadné zeminy. Žádáme o upřesnění, zda se předpokládá v místech provádění modernizace ÚAN Zvonařka výskyt kontaminovaných/zdravotně závadných zemin. Dále žádáme o upřesnění, jak bude postupováno, pokud dojde při realizaci k výskytu kontaminované zeminy a jak bude kontaminovaná zemina likvidována. V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr není s výskytem kontaminované zeminy uvažováno. Pokud je zpracován průzkum o kontaminaci zemin, žádáme o doplnění do zadávací dokumentace.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Kontaminace areálu ÚAN Brno Zvonařka není známa. "Staré ekologické zátěže" byly zkoumány v letech 1995 a v areálu nebyly zaznamenány.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dotaz – PO šachetních dveří

V technické zprávě ASŘ „SO01.3 Odstavné plochy na střeše objektu“, je uvedeno, že požární odolnost šachetních dveří výtahu má být EW30, ale v PBŘ SO01.3 je uvedeno, že požární odolnost šachty vč. Dveří má být EI 15/DP1. Žádáme o upřesnění co platí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel upřesňuje, že minimální požadovaná požární odolnost dveří výtahu je EI 15/DP1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Našli jsme rozpory v projektové dokumentaci a ve VV týkající se elektra.

V objektu SO01.1 Stávající nádražní budova je v profesi Silnoproudá elektrotechnika ve výkazu výměr u LED svítidla požadavek na krytí min. IP55 (pol. č. 16).

V technické zprávě je ale uvedeno, že toto svítidlo má mít krytí IP66.

Prosíme tedy o objasnění, který požadavek je správný, jaké krytí IP má svítidlo mít.

Dále bych se rád zeptal, zda součástí nabídky mají být výpočty osvětlení zpracované uchazečem.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Požadavek na krytí je IP66 – platí technická zpráva.

Svítidla musí splnit úroveň osvětlení a rovnoměrnost stanovenou ve výpočtu osvětlení. Jejich splnění je na uchazeči. Zadavatel jako přílohu tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dotaz k položce níže.

11	911381212Rpol	Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výška 0,5 m, s plotovým dílcem	m	142,00000	0,00	0,00	
12	911381213Rpol	Městská ochranná zábrana koncová délky 1 m, výška 0,5 m, s plotovým dílcem	m	5,00000	0,00	0,00	

Jsou myšleny těmito položkami zábrany cca takového typu, navíc s plotovým dílcem?

Tyto zábrany zůstanou na místě trvale nebo po dokončení stavby budou odstraněny?



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Popis položky je uveden v technické zprávě 1284_05_24_01_01 na straně 6, bod 4.3. Návrh dopravního značení. Jedná se o trvalé vymezení prostoru pro parkování na střeše, viz 1284_05_24_03_00_PUDORYS_STRECHY-DZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ve výkazu výměr v objektu SO 01.2 Stavební úpravy – výpravní hala, D.1.1
Architektonicko-stavební řešení je uvedena následující položka:

234	7995-0/19	D+M záchytný a zádržný systém	kus	1,00000
-----	-----------	-------------------------------	-----	---------

V projektové dokumentaci jsme nedohledali specifikaci záchytného systému, která je potřeba k řádnému ocenění položky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Specifikace záchytného a zádržného systému je uvedena ve výkresu střechy 1284_05_14_06_01 i ve výpisu ostatních výrobků: 1284_05_14_23_01 – Položka 0/19.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm. Ve výkazu výměr jsou 3ks, ve výkrese půdorysu 10 ks. Co tedy platí?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Jedná se o 3 ks WCz (nižší standard pro neveřejná WC, dle popisu v PD), 7 ks WCv (vyšší standard pro veřejná WC, dle popisu v PD) a 2 ks WCi (invalidní WC, dle popisu v PD). Zadavatel jako přílohu tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Umyvadlo na šrouby 55 x 45 cm, bílé. Ve výkazu výměr je 6ks, ve výkrese půdorysu 4ks. Co tedy platí?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Jedná se o 3 ks umyvadel (nižší standard pro neveřejná WC, dle popisu v PD). Zadavatel jako přílohu tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

V popisu na výkresu půdorysu jsou druhy WCv, WCz, WCi. Přímo ve výkresu jsem však našla jen WC, WCi.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Jedná se o 3 ks WCz (nižší standard pro neveřejná WC, dle popisu v PD), 7 ks WCv (vyšší standard pro veřejná WC, dle popisu v PD) a 2 ks WCi (invalidní WC, dle popisu v PD). Zadavatel jako přílohu tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Chybí nám bližší specifikace pro položky:
Ohřívač elektr. zásob. beztl. 10 litrů

Ohřívač elek. zásob. závěsný 50 litrů

Ohřívač elek. zásob. závěsný - 125 litrů

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Minimální elektrický příkon 2 kW. Další požadavky nejsou. Jedná se o jednoduché ohřívače vody.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 12. 11. 2019 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 25. 10. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele