



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název zakázky:	„Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. – dodávka FVE a LED osvětlení“
Název projektu:	„Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.“
Zadavatel zakázky:	Očenášek - Mikulka spol. s r.o.
Sídlo:	Za Olomouckou ulicí 4421, 796 01 Prostějov
IČO:	26971305
Zastoupen:	Petrem Očenáškem, jednatelem
Zakázka podle předmětu:	Zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Zástupce zadavatele:	Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, PSČ 602 00, IČ: 26298163

Zadavatel

v y l o u č u j e

níže uvedeného účastníka z další účasti ve veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. – dodávka FVE a LED osvětlení“

Název/obchodní firma	SOLIDSUN s.r.o.
Se sídlem	Příborská 602, 738 01, Frýdek-Místek
IČO:	02258129

O d ů v o d n ě n í :

I.

Hodnotící komise na svém druhém jednání posoudila nabídku účastníka z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a shledala, že účastník ve své nabídce mimo jiné předložil také dokumenty – technické listy uvádějící technické specifikace navrhovaných svítidel, nicméně nabízená svítidla nesplňovala zadavatelem požadované parametry uvedené v dokumentu „Technické podmínky“ zveřejněném na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace (dále jen „TP“).

Rozpor komise shledala v následujících nabízených svítidlech a jejich parametrech:

1) Svítidlo HB07-200W NW 90° PC CLEAR ROUND (A-90°) VÝROBNÍ HALA VÝROBA EL. KABELŮ

Příkon tohoto svítidla je dle technického listu 200 W, avšak dle TP svítidlo typu A nesmí přesáhnout příkon 175W.

Dále doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000 h (L80/B50), avšak dle TP pro svítidlo typu A byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).



2) Svítidlo HB07-200W NW 60° PC CLEAR ROUND (E-60°) VÝROBNÍ HALA VÝROBA EL. KABELŮ

Příkon tohoto svítidla je dle technického listu 200W, avšak dle zadávacích podmínek svítidlo typu A nesmí přesáhnout příkon 175W.

Dále doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000 h (L80/B50), avšak dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu A byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

3) Svítidlo HB07-150W NW 60° PC CLEAR ROUND (G-60°) VÝROBNÍ HALA VÝROBA EL. KABELŮ

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu A byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

4) Svítidlo HB07-150W NW 90° PC CLEAR ROUND (G-90°) VÝROBNÍ HALA VÝROBA EL. KABELŮ

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu A byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

5) Svítidlo HB07-150W NW PC CLEAR (G-120°) VÝROBNÍ HALA 1

Příkon tohoto svítidla je dle technického listu 150 W, avšak dle zadávacích podmínek svítidlo typu B nesmí přesáhnout příkon 106 W.

Dále doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), avšak dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu B byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

6) Svítidlo T56-20W06 NEW (C) VÝROBNÍ HALA 1

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu C byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

7) Svítidlo HB07-100W NW PC CLEAR (B-120°) VÝROBNÍ HALA 2 VÝROBA EL. KABELŮ

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu C byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

8) Svítidlo HB07-100W NW PC CLEAR (B-120°) VÝROBNÍ HALA 2 VÝROBA EL. KABELŮ

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu C byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

9) Svítidlo HB07-100W NW PC CLEAR (B-120°) MYČKA

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu B byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

10) Svítidlo T56-40W12 NW (D) MYČKA

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu D byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

11) Svítidlo HB07-200W NW 90° PC CLEAR ROUND (A-90°) DÍLNA

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu E byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).



12) Svítidlo HB07-200W NW 90° PC CLEAR ROUND (A-90°) ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu E byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

13) Svítidlo T56-40W12 NW (D) ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu F byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

14) Svítidlo HB07-100W NEW PC CLEAR (B-120°) SKLAD 1

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu F byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

15) Svítidlo T56-40W12 NW (D) SKLAD 2

Doba životnosti uvedená u tohoto svítidla je 50 000h (L80/B50), ale dle zadávacích podmínek pro svítidlo typu D byla požadovaná životnost svítidla 80 000h (L80/B50).

II.

Dále ve slepém výkazu výměr a v PD zadavatel stanovil požadavky na střídač, a to hodnotu min. 27,6 kW na straně AC.

Účastník však v datových listech uvedl střídač s hodnotou 25 kW na straně AC.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že účastníkem uvedená technická specifikace nabízeného předmětu plnění nenaplnuje požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.

Účastník tak nezpracoval svou nabídku v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci, v důsledku čehož jeho nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Vzhledem k této skutečnosti zadavatel vylučuje účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

V Prostějově, dne 24. 10. 2019


Očenášek - Mikulka spol. s r.o.
Petr Očenášek, jednatel

OČENÁŠEK - MIKULKA, spol. s r. o.
IČ: 269 71 305, DIČ: CZ269 71 305
Za Olomouckou ulicí, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 365 650, Fax: 582 365 189 ①