



LEGENDA:

Středotlaký plynovodní řad
Ocelové potrubí DN 80
Nová středotlaká plynovodní
přípojka HD PE potrubí
DN 40/1,8 v celkové délce 3m

Nápojení na stávající plyn.řad
navrtávacím pasem Hawle se
zemní soupravou (šoupětem)

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT
POLYFUNKČNÍHO DŮMU

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUCHCOV
odbor výstavby ŽP
č. 1

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU
ROZHODNUTÍ Č. J. 127-273/330/04-SL ZE DNE 15. 7. 2004
JIŽ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE 17. 12. 2004

ZODP.PROJEKT.:	J.HUDEČEK	HUBAX Projektování a inženýrská činnost U Nádraží 5a, 415 00 TEPLICE	
VYPRACOVAL:	VÁVERKA JOSEF		
KRESLIL:	VÁVERKA JOSEF		
MÍSTO:	HROB Č.P.3, TRŽNÍ NÁMĚSTÍ		
INVESTOR:	SDRUŽENÍ BOHÁČEK A VINOHRADSKÝ, KRÍŽANOV	DATUM	04/2004
STUPEŇ:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	ZAKÁZKA Č.	8436/04
OBSAH:	SITUACE PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	MĚŘÍTKO	1 : 250
POLYFUNKČNÍ DŮM – HROB Č.P.3		FORMÁT	2 A4
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD		VÝKRES ČÍSLO	P 1