

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce dělené na dvě části zadávané v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Polyfunkční centrum Přibice II



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 1:

V projektové dokumentaci „Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud“ dle seznamu příloh chybí výkresy půdorysů 1.NP a 2. NP jak silnoproudé, tak i slaboproudé instalace. Žádáme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel poskytuje předmětné výkresy jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 2:

V soupisu prací SO 01 jsou v oddíle 18-M Přípojka NN položky:

969	K	180-001	DMTŽ stávající vzdušné přípojky NN	ks	1,000
970	K	180-002	D+MTŽ nové vzdušné přípojky NN vč. přezbrojení rozvaděče HDS	ks	1,000

Žádáme o doplnění projektové dokumentace nebo přesně stanovení specifikace a výměry tak, aby byl jednoznačně stanoven rozsah prací pro ocenění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 2, do kterého upřesnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel upřesňuje, že nová vzdušná přípojka bude provedena ze stávající podpory - betonového sloupu, po kterém prochází stávající distribuční vedení vzdušného vedení elektrické energie NN (správa EON, a.s.). Nová přípojka bude provedena v místě přípojky původní. Nová přípojka bude provedena vodičem 30 * 70 + 50 CYKY v délce cca 16,0 m. Původní pojistkovnice (pojistky na sloupu) se přezbrojí jističem 80A (s možností zvýšení až na 160A). Kabel přípojky bude ukončen v hlavním objektovém rozvaděči s přímým měřením situovaným na fasádě. Zadavatel poskytuje výkres rozvodnice RHL1-1 jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 3:

V soupisu prací SO 01 je v oddíle 766 Konstrukce truhlářské:

780	K	766999010	D+MTŽ zástěn WC z vysokotlakého dýhovaného lamina s dveřmi na nerez možkách vč. kování klika/klika+zámek WC – Z1,Z2,D46,D47	m2	62,400
	VV		(2,85+1,8*2)*2,0*2		25,800
	VV		(3,75+1,8*3)*2,0*2		36,600
	VV		Součet		62,400

přičemž pod označením **Z1,Z2** jsou ocelové zárubně pro cihelné zdivo a D46,D47 jsou dveře dřevěné.

Ve výpisech výrobků jsme tyto zástěny nenašli.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 2, ve kterém předmětnou položku opravil. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek. Bez ohledu na výpisy prosím oceňte dle rozpočtu (jako vnitřní stěna dělící s dveřmi z vysokotlakého laminátu na kovovém podnoží).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 4:

Souhrnná technická zpráva uvažuje s provedením sanace stávajícího podloží pod pojezdnými zpevněnými plochami: „Stávající zemina bude v tl. cca 400-600 mm nahrazena jinou vhodnou (dobře hutnitelnou) zeminou fr. 0-32 popř. 0-63 mm, popř. bude použita zemina stávající, ale dostatečně stabilizovaná hydraulickými pojivy popř. jinými příměsy“.

Žádáme o specifikaci konkrétního způsobu sanace.

Kde je sanace uvedena ve výkazu výměr?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 2, ve kterém je vytvořena nová položka - náhrada zeminy betonovým recyklátem (fr 0 - 64) v tloušťce 400 - 600mm pod novými zpevněnými plochami. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 5:

Žádáme o upřesnění jaká je požadovaná hodnota znečištění mg/l NEL na výstupu z ORL.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Stupeň účinnosti za výstupem z ORL je minimálně 99%, do 0,1 mg/l NEL v souladu s ČSN - EN 858 -1 a ČSN - EN 858 - 2 , musí se jednat o odlučovač pro průmyslové objekty a parkoviště (komerční) třídy 7.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 6:

Žádáme o sdělení, zda zadavatel požaduje dodržet celkové rozměry (L x B x H) retenčních nádrží, pokud ano žádáme upřesnění rozměrů jednotlivých boxů retenčních nádrží.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Rozměry retence nemusí být v souladu s PD. Připouští se drobné odchylky. Podmínkou je zachování minimálně objemu uvedeného v PD. Objem retenční nádrže se nesmí zmenšit.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 16. 12. 2019 do 9:00 hodin.**

V Brně, dne 28. 11. 2019

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele