

Legenda místností					
mč.	Využití místnosti	S.V.(mm)	T _i (°C)	Q _c (W)	Typ otopného tělesa
301	Obývací místnost	2600	20	2500	2x2l-6160-€ VKU
302	Ložnice	2600	20	1675	2x2l-6070-€ VKU
303	Kuchyně	2600	20	990	2l-6070-€ VKU
304	Koupelna	2600	24	810	KLC 1340.750
305	WC	2600	20	230	20-6040-€ VKU
306	Chodba	2600	18	1165	2l-6080-€ VKU
307	Obývací místnost	2600	20	2790	2x2l-6160-€ VKU
308	Ložnice	2600	20	1935	2x2l-6070-€ VKU
309	Kuchyně	2600	20	1120	2l-6080-€ VKU
310	Koupelna	2600	24	814	KLC 1340.750
311	WC	2600	20	226	20-6040-€ VKU
312	Chodba	2600	18	1082	2l-6080-€ VKU
313	Schodiště	2600			

LEGENDA:


- Přívodní potrubí otopného systému izolované, měděné tenkostěnné
- Zpětné potrubí otopného systému izolované, měděné tenkostěnné
- K Plynový kotel Vaillant Plus Turbotop VUV 202-S, Q_{max}=20 kW s kombin. průtokovým ohřevem TUV Provedení Turbo 60/100 mm

POZNÁMKA:

Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi Heimeier typ K. Tělesa jsou osazena odvzdušňovacími ventily. Připojení těles bude provedeno kompaktní přípojovací armaturou s roztečí 50mm s redukcí. Potrubí bude opatřeno izolací MIRELON, popř. TUBEX.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU ROZHODNUTÍ Č. J. 127-1275/330/04-SK ZE DNE 15. 7. 2004 JEŽ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE 17. 12. 2004

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUCHCOV
odbor výstavby ZP
č. 1



2

ZODP.PROJEKT.: J.HUDEČEK	HUBAX Projekt a inženýrská činnost U Nádraží 5a, 415 00 TEPLICE	
VYPRACOVAL: VÁVERKA JOSEF		
KRESLIL: VÁVERKA JOSEF	DATUM	04/2004
MÍSTO: HROB Č.P.3, TRŽNÍ NÁMĚSTÍ	ZAKÁZKA Č.	8436/04
INVESTOR: SDRUŽENÍ BOHÁČEK A VINOHRADSKÝ, KŘÍŽANOV	MĚŘÍTKO	1 : 50
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	FORMÁT	6 A4
OBSAH: PUDORYS 3.NP - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	VÝKRES ČÍSLO	UVT 3
POLYFUNKČNÍ DŮM - HROB Č.P.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD		